



Olemasoleva ümbritseva maapinna kõrgus kui joonisel "Asendiplaan" ei ole antud tulevikus planeeritava maapinna uut abs kõrgust.

ca 1m

min 0.3

PEN

Maandusjuht
Cu 25 või RD10

Maandusvarras

L=2x1,5m

Maandusvarras

ca 0,3m

kasvumulla ja 16-32 killustiku segu (75%/25%), h=10 cm
killustik 32-64, h=10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega ($KT \geq 0,92$)
Kaabli ümbruse materjalid

Külvata tallamiskindel ja varjupaluv muruseeme

Kaablite paigaldussügavused (va asendiplaani eriviited):
 haljasalal - min 0,7m;
 tee all - min 1,5 m;
 kraavi, tuubi põhjast min 1,0 m põhjast sügavamal;
 TRAM teemaal- min 1,2 m.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtine meetod - 750N, D110mm
Kinnine meetod - 1250N, D110mm

Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp maanduskontuuriga

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpine õhuliin
- Olemasolev madalpinge mast
- Eemaldatav puu
- Olemasolev sidekaabel (ELA SA)

Märkus:

- Geaalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-101.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemise ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, taqasitajdetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 27.07.2021
			Töö nr: ENS-26-10
Töö nimetus: Oru liitumine madalpingel Madila küla, Saue vald, Harju maakond LC5315		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001
			Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt	Mõõtkava: 1:750
		Kontrollis: Sander Kotter	