TINGMÄRGID

- Projekteeritud madalpinge maakaabel kaitsetorus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud madalpinge maakaabel 1250N torus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud keskpinge maakaabel 1250N Torus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud KP jätkumuhv
- Projekteeritud MP jätkumuhv
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud komplektalajaam
- Demonteeritav võrk

- Katastriüksuse piir
- Olemasolev 0,4kV õhukaabelliin
- Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge maakaabelliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev drenaažitoru

Demonteerida puitmast nr. 17
Mast - 1tk

Jaotuskilpi JK34077 suunduv kaabel.
pikendada alajaama F5-te
AXPK 4x120
AJ12678 F5...JM
nr.8603
Ltrass = 4m;
h=-1m

Kusta alajaam demonteerida.
Selle asemele paigaldada komplektalajaam
VM630
AJ12678

M16a mast demonteerida.
Mastil olev kaabel KPL210907 (AHXAMK-W 3x120+Cu35)
ühendada alajaama AJ12678 KOL05-te
Ltrass = 3m;
h=-1m

Demonteerida Kanni ja Kusta alajaama vaheline Õhuliin ja mastid M1-M17
L=1233m

Projekteeritud 10kV kaabelliin kaitsetorus.
AHXAMK-W 3x240+Cu35
Reola 110/10...AJ12678
nr.KPL210906
Ltrass = 1492m;
h=-1m

Projekteeritud maakaablid
AXPK 4x120
AJ12678 F1...mast M1
nr.MPL379044
AJ12678 F2...mast M1
nr.MPL379043
Ltrass = 2x14m;
h=-1m

Kinnisel meetodil
h= 1,5m
l=20m

Projekteeritud maakaabel.
AXPK 4x120
AJ12678 F7...LK195355
nr.MPL379048
Ltrass = 366m;
h=-1m

Joonis 05

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 27529.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Tellija: Elektrilevi OÜ		enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 25.05.2023
Töö nimetus:	REOLA 110/10 alajaama sidumine Reola küla, Ülenurme alevik ja Tõrvandi alevik,TÖÖPROJEKT		Reg nr: 11445550 Telefon: 5170478 e-mail: Margus.Koger@enersense.com	Töö nr: IK0767
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN		Projekteerija: Margus Koger Kontrollija: Margus Koger	Joonise nr: 06 Mõõtkava: M1:500 Muudatus: Ver 1