

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Palmpro OÜ			Isiku- või registrikood 11046206
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Saue linn, Nõmmiku tn, 21		Sihtnumber 76506
	Telefon 509 7516	e-post info@palmpro.ee	
Kontaktisik	Nimi Olev Saago		
	Telefon 5097516	e-post info@palmpro.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 22260 Vana-Kastre - Roiu tee Roiu alevik Kastre vald Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 18502:003:0033	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

--

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Roiu alevikus Vana-Kastre - Roiu kergliiklustee lõigu ja sellega kaasneva sademevee kanalisatsiooni osa projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritava alal asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 10 kV õhuliinid ja 0,4 kV kaabelliinid ja õhuliinid.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu. Juhul kui projekteeritav rajatis kulgeb pikki kaabelliini, siis tuleb selle ümber paigutamiseks taotleda Võrguettevõtjalt võrgu ümberehitus kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks võrgu ümberehitamise leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ ([https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement\\_files](https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement_files)) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Peep Herm  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  
+3725056891 | [Peep.Herm@elektrilevi.ee](mailto:Peep.Herm@elektrilevi.ee)

**Koostatud:** 25.07.2025  
**Kehtib kuni:** 25.07.2026