



Kaabli nr.	Nimetus	Kaabli mark ja ristlõige mm <sup>2</sup>
52551	Sisend, jaotuskilp TRK-9:JK64743	AXMK 4G120
MPL401050	Väljund, liitumiskilp LK217276	AXPK 4G120
	Väljund, Telia sidekapp	

1. Kilbi tehnilised andmed: juhistiku süsteem L1,L2,L3,PEN, maandamisviis TN-C, kaitseaste IP34D, lukustatava uksega, paigaldus – väljas, kaablite sisestus – alt.
2. Kilp paigaldatakse vabaltseisvana, maasse süvistatava sokliga.
3. Elektrienergia arvesti tõstetakse ringi olemasolevast kilbist.

**ELEKTRITSENTRUM**

Tel.6506156, 6701177  
Fax.6506112

E-mail projekt@elektritsentrum.ee

MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001

Väina 13  
11612 Tallinn

Tellija	Imatra Elekter AS	Staadium
Objekt	Kimssi tee 0,4kV elektrivõrgu ümberehitus, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond	Tööprojekt
		<b>22010</b>
Projekti juht	A.Raja	<b>EL-5-04</b>
Projekteerija	T.Tšernetsova	
Kuupäev	06.2022	LEHT 1/1
		VERSION 1

Liitumiskilbi LK217275 skeem