



TERVISEAMET

Sven Otsmaa
Ruum ja Keskkond OÜ
rkeskkond@gmail.com

Teie 02.10.2025

Meie 23.10.2025 nr 9.2-5/25/7712-3

**Otepää valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2025-2037**

Lugupeetud Sven Otsmaa

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) kooskõlastamiseks Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 (edaspidi ÜVKA).

ÜVKA on dokument, mis sisaldab olemasoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni olukorra kirjeldust ja analüüsi, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määramist, investeeringu-projektide hindamist lühi- ja pikaajalises perspektiivis. Käesolev ÜVKA kava piirkond hõlmab Otepää valla asumeid: Otepää linna (sealhulgas Aedlinn); Pühajärve küla, Vana-Otepää küla; Sangaste, Puka alevikke; Keeni, Sihva, Komsu, Nõuni ja Lossiküla külasid.

Otepää vallas tegeleb käesoleval ajal vee-ettevõtlusega peamiselt AS Otepää Veevärk. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS Otepää Veevärgi tegevuspiirkonnas kuuluvad vee-ettevõttele.

Vana-Otepää külas on ühisveevarustussüsteemi omanik OÜ Otepää Lihatööstus Edgar, kellele kuuluvad ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga seotud varad. Otepää vallavalitsusel ja AS Otepää Veevärgil puuduvad andmed Vana-Otepää puurkaevu-ja joogiveekvaliteedi kohta. Piirkonna veevärgi omanik, Otepää Lihatööstus Edgar OÜ küsimise peale andmeid ei ole väljastanud, seega puudub teave joogiveekvaliteedi kohta.

ÜVKA kava koostamisel on arvestatud omavalitsuse ja vee-ettevõtte eelarve võimalusi, valla ja vee-ettevõtja vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid. ÜVKA kavas on toodud välja tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

Otepää vallas on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine piirkondadesse, kus täna puudub võimalus ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Otepää vallas leidub ka vee- ja kanalisatsioonivõrke, mis on halvas seisukorras ning vajavad rekonstrueerimist.

ÜVKA kavas on investeeringuprojektid jaotatud lühi- (2025-2029 aastatel) ja pikaajalisse programmi (2030-2037 aastatel). Projekte teostatakse vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes

keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmataivate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ning looduslikule seisundile.

Juhime tähelepanu, et ÜVKAs on Otepää linna ühisveevarustus ja -veevärgirajatiste kirjelduses väljatoodud, et Kopli puurkaevupumpla (joogiveetöötlemiseks doseeritakse 7 m³ kontaktmahutisse pumbatavasse vette kloori) ja Keskuse puurkaevupumpla (joogiveetöötlemiseks doseeritakse 5 m³ kontaktmahutisse pumbatavasse vette kloori). Kummaski puurkaevupumplas joogiveetöötlemist klooriga ei toimu. ÜVKAs teha kirjeldamises vastavad parandused.

Veel on ÜVKAs väljatoodud, et Lossiküla küla joogiveeallika ja joogiveekvaliteeti kirjeldavas lõigus, et järgnevatel lehekülgedel ja tabelites käsitleme Komsu puurkaevu ja joogiveekvaliteedi andmeid, kuid väljatoodud lause ei sobi Lossiküla küla joogiveeallika ja – kvaliteedi kirjeldamise alla.

Tulenevalt eeltoodust kooskõlastab amet märkustega ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 15 lg 3 alusel Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Iris Lints
inspektor (keskkonnatervis)

Iris Lints
58517553 Iris.Lints@terviseamet.ee