



Märkused:

1. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad! Selgitada välja enne tööde algust.
2. Ristmävälja joonist vaadelda paralleelselt asendiplaaniga.
3. Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama ka kivistuvat segu. Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.
4. Kaevetöödel tuleb arvestada, et geoloogilisi uuringuid käesoleva projekti mahus ei ole teostatud, kuid Maa-ameti kaardirakenduse geoloogia kaardi andmetel on tegemist paepinnasega ja õhukese pinnakattega alaga. Tõenäoliselt vajalik paepuur.

Tellija: 		Address: Möigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 10.05.2026
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-24-103
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 003/2	
		Mõõtkava:-	
Joonise nimetus: Ristlõike joonis C-D	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt		
	Kontrollis: Sander Kotter		