



PÄÄSTEAMET

Helen Akenpärg  
Tallinna Keskkonnaamet  
keskkonnaamet@tallinnlv.ee

Teie 28.02.2025 nr DM-129921-13

Meie 05.03.2025 nr 7.2-3.1/1097-2

**Täiendus seisukoha küsimisele AS Epler  
& Lorenz keskkonnakompleksloa nr  
L.KKL.HA-52415 muutmise taotluse  
kohta**

Pöördusite Päästeameti Põhja Päästkeskuse poolt saamaks seisukohta, kas ladustamise plaani muutmisega on tuleohutuse nõuded tagatud.

Arvestades Suur-Sõjamäe tn 39 Ehitusloa taotlus nr 2311271/18944 on esitatud tuleohutuse osa projekt, mis on koostatud Rovalis OÜ poolt, kus on kirjeldatud ehitise ja territooriumiga seotud ladustamise nõuded. Väljavõte projektist on järgnev „*Jäätmete ladustamine toimub ainult hoones sees ja kinnistul asuvate varjualuste all toimub ainult tühjade konteinerite ja muu tühja taara ladustamine.*“

**Päästeameti seisukohast ei ole seetõttu planeeritud ladustamise muutmine kooskõlas tuleohutusnõuetega, kuna planeeritav tegevus ei ole kooskõlas ka kinnitatud ehitusprojektiga.**

Ohtlike jäätmete ja põlevmaterjali ladustamine oli teema, mida arutati ka eelpool viidatud ehitusprojekti projekteerimise käigus ning seal sai Päästeamet vastuseks ülalpool toodud kinnituse ja lause, et väljaspool hooneid ning varjualuste all ladustatakse ainult tühjasid taarapakendeid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Garri Mölder  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor