



PÄÄSTEAMET

Tallinn, Sinimäe tn 3 korteriühistu
Sinimäe tn 3, Tallinn,
Harjumaa
sinimae3ku@gmail.com

7.2-1/2656-1 17.04.2026

Sunniraha tasumise teavitus

Päästeamet on koostanud ettekirjutuse 09.07.2018 nr 7.2-6.2/1419 adressaadile Tallinn, Sinimäe tn 3 korteriühistu, aadressil Sinimäe tn 3, Tallinn, Harjumaa tuleohutuslaste rikkumiste kohta.

Ettekirjutuses oli palutud nõudepunktide täitmisest teavitada Päästeameti Põhja päästkeskust kirjalikult. Kuna ettekirjutuse nõudepunkti täitmise tähtaeg on möödunud ja 17.04.2026 seisuga ei ole Põhja päästkeskusele Teie poolt laekunud ettekirjutuse täitmist tõendavat dokumenti punktide 1 ja 2 kohta, siis palume ettekirjutust tõendavad dokumendid saata 10 kalendripäeva jooksul või tasuda sunniraha.

1. Eemaldada trepikojast evakuatsiooniteelt evakuatsiooni takistavad esemed, tähtajaga 31.12.2018. Sunniraha hoiatus **500.00** (viissada) eurot.
2. Tagada hoones nõuetekohaste tuletõkkesektsioonide moodustamine, tähtajaga 01.01.2024. Sunniraha hoiatus **1500** (üks tuhat viissada) eurot.

Informeerime Tallinn, Sinimäe tn 3 korteriühistut, et eelpool toodud ettekirjutusega kaasnenud sunniraha hoiatustes märgitud summa **2000 (kaks tuhat)** eurot saab tasuda:

Arveldusarve number:

SEB Pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
LHV Pank EE777700771003813400
Luminor Bank EE701700017001577198

Maksekorraldusel märkida saajaks **Rahandusministeerium** ja viitenumbriks **10265700005622** ja **selgituseks haldusakti aadressaat** (Tallinn, Sinimäe tn 3 korteriühistu) ja **ettekirjutuse number** (09.07.2018 nr 7.2-6.2/1419).

Teil on võimalus tasuda sunniraha vabatahtlikult 10 kalendripäeva jooksul teavituse kättesaamise hetkest. Sunniraha mittetasumise korral edastatakse avaldus sunniraha sissenõudmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul lisandub sunnirahale kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest ja sunniraha võib rakendada korduvalt.

Järgmine eeldatav järelkontroll ettekirjutuse täitmise osas oktoober 2026.a.

Lugupidamisega

Jana Aguraiuja
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus
+372 53345826
jana.aguraiuja@rescue.ee