



Maap: 51.61
Luuk: 51.60 Met / rest
Rake: 315/300 PL
Põhi: 50.36
1) 50.95 De200 PP

TINGMÄRGID

- 1W1 Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- ⊠ Projekteeritud liitumiskilbi reaalne suurus
- - - Projekteeritud tarbija reservtoru
- Olemasolev kinnistupiir

Õunaia tee 5
83101:004:0299

Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- Kaitsetoru: Ø75mm, 450N, L_{TRASS}=2m, L_{TORU}=4m
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavamale
- Toru üks ots tuua maa peale
- Toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Draažikaev
Maap: 52.33
Luuk: 52.33 Met
Rake: 315/300 PL
Põhi: 51.14
1) 51.15 De110 PP

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr:LK235006)
- Tarbija: Õunaia tee 5 laadimispunkt
- LK kilp: 1-kohaline; Harju Elekter; I_n=63A
- Peakaitse: I_n=3x40A
- Arvesti: P2P
- Kilbi kõrgusmärk: 52.70 (EH-2000)
- LK kilp paigaldada uksega sõidutee suunas õhuliini posti kõrvale

ETTEVAATUST !!!
- MP MAAKAABEL
- 4xSIDEKANALISATSIOONITORU

ETTEVAATUST !!!
- MP MAAKAABEL
- NB! Täpsustada eelnevalt asukoht

ETTEVAATUST !!!
- MP MAAKAABEL
- SIDEKANALISATSIOONITORU (2tk)
- VEETORU

Õunaia tee 5
83101:004:0299

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 487316.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geodeetilise alusplaan: koostaja - OÜ WeW; töö nr - GEO-174-24; kuupäev - 11.09.2024 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis).
3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4) Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellijä: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonise nr. EL-01	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 2/2
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus: Õunaia tee 5 elektrisõidukite laadimispunkti liitumine elektrivõrguga	Muudatus	Kuupäev	
Koostas	K. Kaarmäe				
Kontrollis	I. Lillemäe				
Proj. kood	LC3388	Aadress: Rõhu küla, Tartu linn, Tartu maakond	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001		
Töö nr.	25_THR922010				
Kuupäev	31.01.2025	25_THR922010_TP_EL-01_ASEND_250131_KK			