



ETTEKIRJUTUS

Narva

08.10.2019 nr 7.2-6.4/2296

1. augustil 2019. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/2439 paikvaatlusel hoonetes, aadressil L. Koidula 19 ja 19d, Narva-Jõesuu, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/2439-1.

19. septembril 2019. aastal saadeti adressaadile kavandatav haldusakt nr 7.2-2.3/11133-2 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatavate ettekirjutuste kohta. 27. septembril 2019. aastal on laekunud haldusorganile tõendusmaterjal kavandatava ettekirjutuse punkti 1 kohta. Kuna tõendusmaterjali põhjal osutub võimatuks ettekirjutuse täitmist aktsepteerida, kavandab haldusorgan ettekirjutuse täitmise järelkontrolli teostada kuni punktiga 1 seonduva kavandatava ettekirjutuse punkti 11 (ettekirjutuse punkti 8) täitmise tähtjani.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – Noorus Osühingule (registrikood: 12486835; aadress: L. Koidula tn 19d Narva-Jõesuu, Narva-Jõesuu Ida-Virumaa 29023) järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtjaks:

- 1. Piirata Spa-veekeskuse 1. korrusel asuva publi kasutajate arv kuni 30 inimeseni kooskõlas OÜ Arhitektuuribüroo Luhse&Tuhal 20.06.2014 esimese korruse evakuatsiooni plaaniga**

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 41 lg 2 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1 kohaselt peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab

evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Määruse nr 17 § 41 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiskiisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsioonieag peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoeadmete või muid tehnilisi ruume.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2439-1) tuvastati, et SPA-veekeskuse 1. korruse bowlingu-piljardi ruumide kasutamisetarve on muudetud. Nüüd kasutatakse ruume baarina (pubina), mille istekohtade arv on 100. Muudetud kasutamisetarbega ruumide evakuatsiooni ei ole lahendatud. Tutvumiseks esitatud OÜ Arhitektuuribüroo Luhse&Tuhal 20.06.2014 1. korruse evakuatsiooni plaani järgi, mis on Päästeameti Ida päästkeskuse inseneritehnilise büroo pitsatiga, on nende ruumide maksimaalne kasutajate arv 30 inimest.

Olukorras, kui ruumide evakuatsiooni ei ole lahendatud, võivad ohtu sattuda evakuatsioonialal viibivate inimeste elud ja tervis.

Täitmise tähtaeg: alates ettekirjutuse kättesaamise hetkest

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuste täitmise määratud tähtaegadeks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pank a/a EE891010220034796011, Swedbank a/a EE932200221023778606, Luminor Bank a/a EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, adressaadi nimi**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelvalve büroo

Ida päästkeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
OÜ Noorus, popova@noorusspahotel.com.

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee