






















Tingmärgid projekteeritud:	
	10kV õhuliini vahetus
	Asendatav mast
	Asendatav toea mast
	Mastitõmmitis
	Mastalajaam
	Maandus
	Demonteeritavad elemendid
	Komplektalajaam
	10 kV maakaabelliin torus
	0,4 kV maakaabelliin torus
	Liitumiskilp (punasega kilbi tegelikud mõõdud)
	Jätkumuhv
Tingmärgid olemasolevad:	
	0,4 kV õhuliin
	10 kV õhuliin
	0,4 kV maakaabel
	Sidetrass
	Sidetrass
	Drenaaž
	Kinnistu piir
H - masti kogukõrgus l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil) a - toe/tõmmitsa kinnituskärgus põhitraversist	

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toidumeti Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee)objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Projekt							Tellija		
Häädemeeste-Metsaküla fiirdri rekonstrueerimine III etappHäädemeeste vald Pärnu maakond							Elektrilevi OÜ		
<div><div><div></div><div></div></div><div>LEONHARD WEISS</div><div>E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001</div></div>		Joonis					Joonise nr		
		Asendiplaani koondvaade					IP6710-1		
		Projekteeris	Karl M Põldsam		02.2024	+372 59002453	Mõõtkava	1:40000	
		Kontrollis					Staadium	Tööprojekt	
		Projektijuht					Keel EST	Leht 1	Lehti 1