

Hepta Group Airborne OÜ
Vlad Romanjuk
vlad.romanjuk@hepta.ee

Teie e-kiri 28.06.2024 nr

Meie 30.07.2024 nr 3-1.1/2024/4141

Elektrivõrgu projekti kooskõlastamine

Austatud härra Vlad Romanjuk

Olete pöördunud RMK poole sooviga saada kooskõlastus Elektrilevi OÜ tellimusel elektrivõrgu rekonstrueerimise projektile Tarbja külas, Paide linn, Järva maakonnas.

Kaablitrossile jäävad RMK haldusalas olevad kinnistud:

Väätsa metskond 491, (56502:002:0566) ja Rabametsa (56701:001:0395).

Käesolevaga RMK kooskõlastab nimetatud projekti järgmistel tingimustel:

1. Projekteeritav maakaabel maaüksusel Väätsa metskond 491 peab võimaldama sinna puitu ladustada ja raskel metsatehnikal vajadusel seda ületada;
2. Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Kirde regiooni poole raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist;
3. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt;
4. Tööde käigus tekkinud pinnasekahjustused tuleb likvideerida koheselt, vältida kuivenduskraavide kahjustamist;

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Peeter Puhke
metsaülem

