



AKT nr. PP51/ATS – 06.2024VL-01

Tallinn

akti täitmise kuupäev: 30.06.2024.a

Objekt: Korterihooned/Kõrghooned

Addressid: Paepargi 51, Tallinn 11414

Süsteemid: Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)

Teenindusleping Nr: 2018

Kontroll ja hoolduse kuupäev: **14.06.2024.a.**

Hooldusakt on 2 lehes,

1. OÜ FIRETEK tuleohutuspaigaldiste hooldusspetsialistid V.Lizunov ja N. Zabrodin teostasid korterihoones Paepargi 51, Tallinn automaatse tulekahjusignalisatsiooni **Kvartaalse hoolduse**. Teostatud süsteemi osadele kontroll ja katsetustööd vastavalt hoolduslepingule.

2. Süsteemi hooldus kontroll ja katsetused teostatud vastavalt hooldustööde reglementi nimekirja, mis on toodud:

“Automaatne tulekahjusignalisatsiooni hoolduspäevikus”. SM-määrus Nr.1

3. Süsteemide kontrollimise käigus **avastatud puudused:**

3.1 Korterites ATS juhtimisega seotud ventilatsiooni klappide blokeeringud töötavad tõrgega. Aeg ajalt sõltumatu vabasti ATS häirekorral jääb sisselülitatud asendisse, kuigi peaks väljalülituma. Vabastid vajavad vahetust.

4. Detailne tööde reglement ja kontrollimise tulemused on välja toodud objekti Automaatne tulekahjusignalisatsiooni hoolduspäevikusse.

5. Kõik nõuetekohased aktid asuvad süsteemi hoolduspäevikus.

6. Järgmine kontroll ja hooldus: September 2024.a



Tellij:

KÜ Paepargi 51, Tallinn
Jevgeni Lvov

Tööde teostaja: V.Lizunov/N.Zabrodin

OÜ FIRETEK

