







Katend (määratud katendite taastamise projektis)
VK-osa
Töömahtude piir



Katend (määratud katendite taastamise projektis)
VK-osa
Töömahtude piir




Katend (määratud katendite taastamise projektis)
VK-osa
Töömahtude piir



Katend (määratud katendite taastamise projektis)
VK-osa
Töömahtude piir

TORUSTIKU SOOJUSTAMINE SOOJUSTUSPLAADIGA KAEVIKUS



Märkused:

- Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
- Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
- Teede ja platside all teha tagasitäide keskliivaga.
- Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
- Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
- Katete taastamise lahendus toodud teehetuslikus projektis.**

MUUTUS	KUUPÄEV	INITS.	ALLKIRI	MUUTUSE SISU
TÖÖ NIMETUS:	Kärdla Päästekomando liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga			
OBJEKT:	Kõrgessaare mnt 47, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond			
JOONIS:	Kaeviku lõiked. Torustiku soojustamine			
PEAPROJEKTEERIJAL	KUUBIK PROJEKT OÜ (EEP001276)		Teaduspargi tn 9 Tartu linn, Tartu linn Tartu maakond 51014	
VAST. SPETSIALIST:	Janno Parts e-mail: janno @kuubikprojekt.ee		TÖÖ NR:	2623
			STAADIUM:	PP
			MOOTKAVA:	VKV
			LEHT:	VKV-6-03
				18.09.2026