

HOONE OPERATIIVKAART: Raadiku 8A/3	
Ehitise aadress	Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Raadiku tn 8A/3
Versiooni nr (viimase muutmise kuupäev, aasta)	19.08.2024
Ehitise kasutusotstarve	Muu kolme või enama korteriga elamu
Ehitises paiknevate erinevate ruumide kasutusviisid ja asukoht hoones	1 kuni 15 korrus - korterid
	0 korrus - tehnoruumid ning panipaigad
Korruste arv	Maapealseid: 16
Kõrgus maapinnast	45 m
Tuleohutuse klass	TP-1
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme asukoht	Hoone peasissepääs (märgistatud päästemeeskonna sisenemistee.) 1 korrusel tulekustutusvahendite tugiposti ruumis.
Suitsutõrje käivitustase	1 korrus – 15 korrus: 4 käivitustase (täisautomaatne) / 3 lahendusviis (mehhaaniline suitsueemaldus) 0 korrusel suitsueemaldust ei ole.
Ehitisesisese tuletõrjeveevärk	B-II klass – (lamevoolikud Dn50 - 2,5 l/s)
Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi välistoide	olemas (tuletõrjepumplase peab avama sulguri)
Kuivtõusutoru	olemas
Sprinklersüsteem	puudub
Sprinklersüsteemi välistoide	puudub
Tuletõrjelift	puudub, olemas võimalus kasutada tavalifti
Lähima tuletõrje veevõtukohta kaugus, aadress	Hüdrant nr 1199 aadressil Raadiku 8A/1, Tallinn (umbes 90m kaugus)
Evakueeritavate kogunemispunkti asukoht	Evakueeritavate kogunemispunkt paikneb hoone taga oleval platsil.
Hoone elektritoide	Hoonet teenindab Elektrilevi OÜ. Rikketelefon 1343 (24H). Hoones olemas ka oma elektrik STELL EESTI AS. Rikketelefon 6618000 (24H).
Lisaohud	Peaelektrikilp asub keldris. Peatoide 3x250A Varutoide 3x80A

Muud täpsustused	1. Esimene päästemeeskond objektile sisenemiseks kasutab päästemeeskonda sisenemistee (hoone peasissepääs) 2. ATSi ning suitsueemaldussüsteemi juhtimis keskused asuvad tulekustutuse tugipunktis.
Ehitise kontaktisik	Raadiku Arendus OÜ Raiko Uri (+372) 53311111
Kaitsmist vajavad väärtuslikud esemed/seadmed ning nende asukoht	Informatsioon puudub