

From: "Jürgen Kusmin" <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 12/19/2025 11:58:36 AM
To: "Indrek Moisa" <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastamine - Ahtme metskond 25 kinnistu (Vasavere küla, Alutaguse vald)

Tere!

Järgmised RMK poolsed soovid seoses antud projektiga:

- Tööde järgselt likvideerida liinijäägid ja tööde käigus tekkinud pinnasekahjustused;
- Töid takistav võsa utiliseerida sama kinnistu piires;
- Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil kirde.regioon@rmk.ee.

IK1754 projektiga tegeleme siis eraldi.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Indrek Moisa <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Sent: Thursday, December 18, 2025 8:29 AM
To: Jürgen Kusmin <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastamine - Ahtme metskond 25 kinnistu (Vasavere küla, Alutaguse vald)

Lugupeetud Jürgen Kusmin

Olen projekteerimas Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kurtna ja Vasavere külade vahelise keskpinge õhuliini remonti ja juhtme asendamist. Õhuliini ja selle mastide asukoht projekti käigus ei muutu, kuid uue, suurema läbimõõduga ning seetõttu raskema juhtme kasutamine tingib vajaduse õhuliini täiendavaks toestamiseks. Parim sobiv koht selleks oleks Vasavere külas RMK-le kuuluval Ahtme metskond 25 kinnistul (22901:001:0239) asuv mast nr 35.

Saadan Teile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks projekti asendiplaani. Projekteeritud lahenduse kohaselt asendatakse olemasolev ühe toega raudbetoonmast samas asukohas uue puitmastiga ning lisatakse sellele toetuseks kaks mastituge ja üks tõmmits. Toed paigaldatakse õhuliini sihis (kummalegi poole üks), tõmmits jääb liiniga risti. Olen oma kirjale lisanud ka foto kõnealusest mastist.

Asendiplaanil on näidatud, et samas asukohas on projekteerimisel elektrivõrgu ümberehituse projekt, mille käigus demonteeritakse olemasolev õhuliin mastist nr 35 edasi ning paigaldatakse selle asemele maakaabelliin. Antud projekti (Elektrilevi projektikood IK1754) projekteerib Leonhard Weiss OÜ ja see kooskõlastatakse RMK ning teiste osapooltega käesolevast projektist eraldi.

Kui joonisel näidatud lahendus Teile sobib, siis piisab kooskõlastamiseks emaili teel saadetud vabas vormis nõusolekust. Kuna antud õhuliinil on juba olemas kaitsevöönd ning lisatavad mastitoad ja tõmmits jäävad selle sisse, siis pole uut maalepingut tarvis sõlmida.

Lugupidamisega,

Indrek Moisa

Projekteerija

Elektrilevi OÜ

+372 5886 2582 | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee

Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee

