



Stromtec OÜ töö nr 23-04 tingmärgid



Stromtec OÜ töö nr 23-04V tingmärgid



- Üldmärkused:**
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 433397.
  2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr. 9635G "Geoteeiline alusplaan" 07.02.2023. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis. Detailplaneeringuna on kasutatud Helle Kulbase Arhitektibüroo tööd nr 1/16 08.05.2019.
  3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
  4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
  5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
  6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korradada ehitusjälged.
- Nõuded ehitusele:**
1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused, alajaamade või kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust. Kilpide ja alajaama paigaldamisel vajadusel arvestada maapinna kõrguse muutusega ning jälgida planeeritud pinnase kõrguseid.
  2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele, ristumisel planeeritud sõiduteega minimaalselt 1,2m sügavusele ja ristumisel maanteega minimaalselt 1,5m sügavusele.

Tellijä:	Enefit Connect OÜ	Address:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev:	22.02.2023
Töö nimetus:	Kase tee 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja Niine tee 1, 2, 3, 4 kinnistute liitumine elektrivõrguga Koogi küla Jõelähtme vald Harju maakond. LR178. Tööprojekt.	MTR:	TEL002388	Töö nr:	23-04
Joonis nimetus:	Asendiplan	Reg. nr:	1268881	Joonis nr:	001
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtka:	M1:500/A2
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee		
		Projekteerija:	Harri Laks; tel 53 835 35		
		Kontrollis:	Jaanus Kaldoja		