

Kiur Põld

Saatja: Indrek Metusa | ELVESO <indrek.metusa@elveso.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 17. märts 2025 16:13
Adressaat: Kiur Põld; info@elveso.ee
Koopia: Peeter Puškarjov
Teema: Vs: täiendav teabepäring 03.02 vastusele, Fredfund Kuremetsa

Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere

Vastused allpool punasega.

Lugupidamisega

Indrek Metusa
Juhatuse liige
AS ELVESO
Tel: 50 47115
E-post: indrek.metusa@elveso.ee
www.elveso.ee



Edastatud informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või salastatud materjali. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastamine, levitamine või muul viisil kasutamine või tegutsemine sellest tulenevalt teiste era- või juriidiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

Saatja: Kiur Põld <Kiur.Pold@konkurentsiamet.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 6. märts 2025 14:45
Adressaat: Indrek Metusa | ELVESO <indrek.metusa@elveso.ee>; info@elveso.ee
Teema: täiendav teabepäring 03.02 vastusele

Tere

Täname 3.02.2025 antud selgituste eest. Ametil on tekkinud täiendavad küsimused.

1. Lisatud tabelites on kasutatud tulpades pealkirja „Maks. tarbimine l/s „ . Soovime selgitus, kas tabelites on esitatud andmed kinnistute maksimaalse tarbimise kohta või on siiski silmas peetud liitumistasu arvutamise metoodika kohast „liitumistingimustes ja/või liitumislepingus sätestatud maksimaalne vooluhulk (liiter/sekund)“ ? **Tabelites on liitumistingimustes ja/või liitumislepingus sätestatud maksimaalne vooluhulk (liiter/sekund).**
2. ELVESO on oma 03.02.2025 vastuses märkinud järgmist:

Nii Radari kui Kroosi reoveepumplad ehitati algselt 2007 tolleaegse piirkonna ÜVK arendaja Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ (kustutatud) poolt, kes kogus ka tol ajal ÜVK-ga liitumise eest liitumistasu. Meile ei ole teada, kellelt ja kui palju nende pumplate eest liitumistasu küsiti. Valdavalt koguti tol ajal liitumistasu lähtudes

liituv kinnistu pindalast, vooluhulga põhine arvestus tuli seoses õigusaktide muutmisega mõned aastad hiljem

Samas peab elutähtsa teenuse osutaja tagama igal ajahetkel nõuetele vastava teenuse ja ennetama temale ettenähtavaid riske teenuse tagamisel. Nii survetõstepumpla kui ka reoveepumplate vajaliku võimsuse hindamisel ei saa lähtuda pelgalt ühtlasest teenuse koguse kasvu graafikust vaid arvestama peab võimalike klientide käitumisest ja ilmastikust tulenevate tarbimistippudega ning nendega toimetulekuga.

Mõistame vastusest, et Radari ja Kroosi reoveepumplate rajamise ajal liitumistasu arvestus toimus erineva meetodika alusel ning käesoleval ajal ei ole võimalik välja tuua enne pumplate rekonstrueerimist olemas olnud kinnistute liitumistingimustes ja/või liitumislepingus sätestatud maksimaalse vooluhulga (liiter/sekund) summeeritud kogust. Samas selgitate, et reoveepumpla rajamisel arvestatakse erinevate teguritega, mis mõjutavad pumpla koormust.

Palume teavet Radari ja Kroosi reoveepumplate jõudluse ja pumpade kohta.

Soovime teavet:

- 1) Radari reoveepumpla jõudluse (m^3/h) kohta enne rekonstrueerimist. Samuti iga kasutatud pumba jõudlust. Ühe pumba projekteeritud võimsus oli $293,4 \text{ m}^3/\text{h}$.
- 2) Radari reoveepumpla jõudluse (m^3/h) kohta peale rekonstrueerimist. Samuti iga kasutatud pumba jõudlust. Ühe pumba projekteeritud võimsus on $306 \text{ m}^3/\text{h}$, kaks pumba koostöös $397,8 \text{ m}^3/\text{h}$.
- 3) Kroosi reoveepumpla jõudluse (m^3/h) kohta käesoleval ajal (st enne kavandatavat rekonstrueerimist). Samuti iga kasutatud pumba jõudlust. Ühe pumba võimsus projekti graafiku alusel on $129,6 \text{ m}^3/\text{h}$.
- 4) Kroosi reoveepumpla kavandatava jõudluse (m^3/h) kohta, st jõudlus peale rekonstrueerimist. Samuti iga kasutamiseks kavandatava pumba jõudlust. Projekti alusel ühe pumba võimsus on $169,2 \text{ m}^3/\text{h}$, kaks pumba koostöös $220 \text{ m}^3/\text{h}$.

Uute pumplate puhul ei võrdu pumpade tootlikkus alati pumpla tootlikkusega. Nii uue Radari RVP kui ka kavandatava Kroosi RVP juurde on vastavalt ehitatud ja kavandatud reovee reservmahuti suurusega 250 m^3 , milliseid vanade RVP-de juures ei olnud. Kuna klientide teenuse hetketarbimine (l/s) on ööpäeva lõikes oluliselt kõikumine, võimaldab reservmahuti tarbimise tipuaegadel võtta pumplal vastu rohkem reovett, kui on pumpade tootlikkus ning hiljem see reoveekogus reservmahutist väiksemate tarbimiskoormuste ajal (nt öösel) edasi pumbata. Sel moel on reservmahutiga varustatud pumpla tegelik maksimaalne vastuvõtuvõime ajutiselt suurem kui pumpade tootlikkus. Piltlikult öeldes on võimalik näiteks samade pumba võimsuste korral, reservmahutiga varustatud pumpla puhul, rohkem ressursi klientidele läbi liitumiste „välja müüa“, kui ilma mahutita (kuid sama pumba võimsusega) variandi korral. Uute pumpade valikul on arvestatud pumplast väljuva torustiku maksimaalse vastuvõtu võimega, mistõttu on uute liitujate huvides pumpla tootlikkuse tõstmisel vajalik reservmahutite kasutuselevõtt.

3. Kõnitsime ELVESOlt 21.01.2025 kirja punktis 1.2 Millal ja kui suures summas on ELVESO teinud liitumistasu tagasimakseid esmasele liitujale ning teistele järgnenud liitujatele.

Faili „maksed seisuga 29.01.2025.xlsx“ tabelis on tulp „Liitujale tagastatud“. Palume selgitust mis summad selles tulbas on kajastatud. Kas see on enamaksutud liitumistasu tagastamine kui selgus lõplik suurus või täiendavate liitujate tõttu liitumistasu osaline tagastamine? See on Kulda STP enamaksutud liitumistasu komponendi tagastamine selle lõpliku suuruse selgumisel (mille arvutamisel on arvesse võetud ka täiendavate liitujate vooluhulki ja kulumit).

Teie vastust palume hiljemalt 17.03.2025.

Lugupidamisega

Kiur Põld
Jurist
Regulatsiooniteenistus
Konkurentsiamet

T 667 2590

Konkurentsiamet | Tatari 39 10134 Tallinn

Tel: 667 2400 | E-post: [info at konkurentsiamet dot ee](mailto:info@konkurentsiamet.ee) info@konkurentsiamet.ee