

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
SA Aarike Hooldekeskus			90007709
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter		Sihtnumber
	Tartumaa, Virulase küla, Kambja vald,		62030
Kontaktisik	Telefon	e-post	
	5600 4182	aarike@aarikehk.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Marika Tirmaste		
Kontaktisik	Telefon	e-post	
	5600 4182	marika@aarikehk.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Aarike Virulase küla Kambja vald Tartu maakond			
Tarbimiskoht Hooldekodu 1 ja 2		Katastriüksuse number 28203:004:0061	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool 487		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool 1052	
Piirkonna alajaam REOLA 35/10	Toitefiider PARVE:REO	Jaotusalajaam Aarike:(Kuuste)	Jaotusfiider F4:Aarike:(Kuuste)

TOOTEVALIK

Elektritootja (16 kuni 499 kW) tingimuste muutmise
--

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 63 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Käesolevad tehnilised tingimused on väljastatud 35 kW elektrijaama (võrku 0 kW) ühendamiseks Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga.

Võrguettevõtja ehitab mastile M11 liitumiskilbi, demonteerib olemasoleva mõõtesüsteemi olemasolevast kilbist, paigaldab uue kahe-suunalist mõõtmist võimaldava mõõtesüsteemi, turvalahutufunktsiooniga koormus-lahklüliti elektrienergiaarvesti turvaliseks vahetamiseks ning vastavad kahepoolse toite hoiatussildid liitumiskilpi ja jaotusfiidritele

Tehnilised lähteandmed elektrijaama liitumispunkti kohta:

Liitumispunkti kaitsme nimivool 3x63 A,

liitumispunkti nimipinge 0,4 kV,

elektrisüsteemi summaarne takistus liitumispunktis pärast liitumispunkti valmimist 0,436 + j 0,106 oomi, minimaalne ühefaasiline lühisvool liitumispunktis enne elektrijaama ühendamist ca 0,487 kA, perspektiivne kolmefaasiline maksimaalne lühisvool liitumispunktis liituja seadmete lühisvoolutaluvuse valikuks on ca 1,052 kA.

Võrguettevõtjal on õigus nõuete rikkumisel ja liitumisvõimsuse ületamisel eraldada elektrijaam süsteemist, katkestades elektripaigaldise ja jaotusvõrgu vahelise ühenduse liitumispunktis.

KLIENDI TEGEVUSED

Elektritootja liitumiseks tuleb sõlmida Elektrilevi OÜ-ga liitumisleping. Liitumistasu sisaldab kõigi vajalike tööde maksumust. Pärast liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist teostab Elektrilevi OÜ vajaminevad tööd.

Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.

Elektripaigaldise, sh elektrijaama projekteerimisel, ehitamisel ning kasutusele võtmisel tuleb lähtuda seadme ohutuse seaduses, ehitusseadustikus ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjas toodud nõuetest ning Elektrilevi kodulehel avaldatud tüüpsetest tehnilistest tingimustest vastavat tüüpi tootismoodulile.

Tootismoodulite tüüpsed tehnilised tingimused sõltuvalt võimsusest on kättesaadavad Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.ee jaotises „Teenused“ – „Tehnilised tingimused“. <https://www.elektrilevi.ee/et/tehnilised-tingimused>

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Henri Kirikal

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37253325478 | Henri.Kirikal@elektrilevi.ee

Koostatud: 05.07.2024

Kehtib kuni: 05.07.2025