

Filename: LC2193_TP_AA-4-01_asendiplaan.dwg Plotted: esmaspäev, 13. jaanuar 2025 13:26:55 Plot Device: DWG To PDF.pc5 Plotted by: Kartau Marleen

Tooma kinnistule ehitada uus 1-kohaline liitumiskilp LK231787, teenindusküljega sissesõidutee suunas. Kilpi ehitada reservtoru D50 (450 N) ulatusega 2 m kilbi seinast. Kõrgusmärk 48,50 m.

M29 - proj LK231787
- AXPk4G50; kaabli nr: MPL431881
- $L_{TRASS}=20m$; $L_{KAABEL}=33m$;
- Kaitsetoru D110 450N.
- $L_{TRASS}=20m$; $L_{KAABEL}=23m$.


Ehitada korduvmaandus.

Taastada haljasala
 $S=28\text{ m}^2$

Ettevaatust, ristumine
drenaažitoruga!

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev drenaažitoru
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Proj. kaitsetoru
- Proj. liitumiskilp
- Proj. maanduspaigaldis
- NR Olemasolev betoonmast




x = 6498450

638400



61801:001:1347
Tooma

61102:001:0229
Rebaste



Märkused:

- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 479616 ja Põltsamaa Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
- Projekteeritud kaablitrassil on ristumine drenaažitrassiga. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
- Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 240911G1 (30.09.2024, Enersense AS).
- Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellija:		Address: Lootuse tn 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 13.01.2025	
				Reg nr: 11445550	
Töö nimetus:		Tooma kinnistu liitumine madalpingel, Tõrve küla, Põltsamaa vald.		Telefon: 5834 6146	
Joonise nimetus:		ASENDIPLAAN		e-mail: marleen.kartau@enersense.com	
				Projekteerija: Marleen Kartau	
				Kontrollija: Siim Holtsmann	
				Mõõtkava: M 1:250	
				Muudatus: Ver 1	