

TINGMÄRGID

- w1 —

Proj. MP kaabel

—

Proj. liitumiskilp

—

Proj. kaitsetoru

—

Katastriüksuse piir

—

Ol.olev MP kaabel

—

Ol.olev sidetrass

— v —

Ol.olev vesi

— k —

Ol.olev kanal
-
- Märkused:

 1. Projekteerimisülesanne nr 513426.
 2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC5154-1 ja LC5154-2.
 3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile.
 4. Taastada katted.
 5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
- | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---|----------------|--|
| Projekt: | Kooli tn 2 kinnistu täiendav liitumine madalpingel, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond | | Tellija: | | Elektrilevi OÜ | |
| Joonis: | 0,4 kV elektrivõrgu plaan | | Joonise nr: | | LC5154-1 | |
| <div><div><div></div><div>CONNECTO</div></div><div><div>AS Connecto Eesti</div><div>Registrikood: 17100148</div><div>Tuusu tn 19, 11314 Tallinn</div><div>tel. 606 3100, faks 606 3101</div></div></div> | Projekteeris | Egert Siigur | 29.04.2026 | | Mõõtkava | |
| | Kontrollis | Egert Siigur | | | | |
| Staadium | | TP | 1 | 2 | Lehti | |