



TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Oi.olev MP kaabel
	Proj. liitumiskilp		Oi.olev sidetrass
	Proj. kaitsetoru		
	Katastriüksuse piir		

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr 513426.
- Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC5154-1 ja LC5154-2.
- Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Kooli tn 2 kinnistu täiendav liitumine madalpingel, Obinitša küla, Setomaa vald, Võru maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC5154-1	
 AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuiasu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur		29.04.2026			
	Kontrollis	Egert Siigur				Mõõtkava	1:500
						Leht	Lehti
						Stadium	TP
						2	2