

Saatja: Lauri Rahe <Lauri.Rahe@transpordiamet.ee>

Saadetud: 02.10.2023 16:38

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Hoburaua tee, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa sidekanalisatsiooni projekteerimine

Manused: image001.png; 23024_TP_EV-4-01_Asendiplaan.dwg; 23024_TP_EV-6-01_Serv.PDF

Tere,

Palun määrata „Hoburaua tee, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa sidekanalisatsiooni projekteerimine“ projekti kooskõlastamine mulle täitmiseks.

Lugupidamisega

Lauri Rahe

peaspetsalist

planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 55679183

www.transpordiamet.ee

Pargi 3a / Viljandi / Transpordiamet

From: Olesja Shustova <olesja.shustova@itk-ib.ee>

Sent: Monday, October 2, 2023 3:03 PM

To: Lauri Rahe <Lauri.Rahe@transpordiamet.ee>

Subject: Vs: Hoburaua tee, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa sidekanalisatsiooni projekteerimine

Tere!

Saadan teile korrigeeritud joonised ja isikliku kasutusõiguse plaan.

Lugupidamisega,

Olesja Šustova

Tehniline joonistaja



Saatja: Lauri Rahe <Lauri.Rahe@transpordiamet.ee>

Saatmisaeg: neljapäev, 21. september 2023 14:10

Adressaat: Olesja Shustova <olesja.shustova@itk-ib.ee>

Teema: Hoburaua tee, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa sidekanalisatsiooni projekteerimine

Tere

Saadan märkused:

1. Tehnovõrgu teemaasse kavandamisel peab määratletud olema tehnovõrgu sügavus, kaevikute ulatus ja vahemaad tee konstruktsioonidest.
2. Teemaale tehnovõrgu kavandamisel tuleb projektis välja tuua paigaldamistehnoloogia iga trassi lõigu kohta (näiteks: suundpuurimine, adraga paigaldus, adraga paigaldus nurga all, lahtine kaeve jne).
3. Avatud kaevete, sh puurimiskaevikute puhul tuleb välja tuua kaevikute piirjooned ning nende kaugused teekatte servast.
4. Koos projektiga tuleb esitada kooskõlastamiseks tehnovõrgu rajamiseks vajaliku riigimaa isikliku kasutusõiguse plaan. Nõuded isikliku kasutusõiguse plaanidele on välja toodud juhendi Lisas 6.
5. Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast on 1m.
6. Projekti asendiplaanil peavad olema ära näidatud teemaa ja teekaitsevööndi piirid, kõigi riigitee kaitsevööndisse kavandatud tehnovõrkude ruumikujud (mh ka tõmmitsad ja maanduspaigaldised), nende kaugused iseloomulikes kohtades teekatte servast ja/või tee teljest ning teemaa piirist, ristumiste aadressid.
7. Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest on 1m.
8. Vähim kaugus liiklusmärgi, torupiirde või ulukitara postist teemaal juhul kui sügavuse nõue ei ole täidetud on 1m.
9. Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast on 1m.

Juhend asub siin - <https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud>

Projekti ei saa kooskõlastada kuna see ei vasta nõuetele. Parandatud projekt palun saata otse minule.

Lugupidamisega

Lauri Rahe

peaspetsalist

planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 55679183

www.transpordiamet.ee

Pargi 3a / Viljandi / Transpordiamet