
Toestatud kaeviku ristlõige (1 toru).



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendite joonistest


kaeviku tagasitäide, väljakaevatud pinnas või juurde veetud mineraalne pinnas Kt>0,95

algtäide: kvartsliiv või kruus h=toru De+50cm Kf>0,2m/ööp Kt>0,90

proj. toru

tasanduskiht h=15 cm, peenkillustik fr 4-16 või liiv

Kaeviku ristlõige (1 toru).



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendite joonistest


kaeviku tagasitäide, väljakaevatud pinnas või juurde veetud mineraalne pinnas Kt>0,95

algtäide: kvartsliiv või kruus h=toru De+50cm Kf>0,2m/ööp Kt>0,90

proj. toru

tasanduskiht h=15 cm, peenkillustik fr 4-16 või liiv

Kaeviku ristlõige (2 toru)



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendite joonistest


kaeviku tagasitäide, väljakaevatud pinnas või juurde veetud mineraalne pinnas Kt>0,95

algtäide: kvartsliiv või kruus h=toru De+50cm Kf>0,2m/ööp Kt>0,90

proj. toru

tasanduskiht h=15 cm, peenkillustik fr 4-16 või liiv

Toestatud kaeviku ristlõige (2 toru)



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendite joonistest

kaeviku tagasitäide, väljakaevatud pinnas või juurde veetud mineraalne pinnas Kt>0,95

algtäide: kvartsliiv või kruus h=toru De+50cm Kf>0,2m/ööp Kt>0,90

proj. toru

tasanduskiht h=15 cm, peenkillustik fr 4-16 või liiv

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projekeerija: **OJAVESKI OÜ REG. KOOD. 17016086**			Tellija: **Põlva Vesi AS**	Töö nr: **2026-020**	Kuupäev: **19.10 2026**	Staadium: **TP**
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: **Värska mnt 9 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti projekteerimine**				**VK-5-01**	**1**	**3**
Vastutav spets:	**K.Kartau**	**/digiallkiri/**	Joonis: **Kaeviku tüüpristlõiked**		Mõõtkava:	
Projekteeris:	**K.Kartau**	**/digiallkiri/**				
Kontrollis:	**M.Võru**	**/digiallkiri/**				
Projekteeris:						