



PÄÄSTEAMET

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
info@narva-joesuu.ee

Teie 11.08.2025 nr 25/7-1.2/26

Meie 26.08.2025 nr 7.2-3.3/2115-5

**Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas
Aia tn 48a ja 50 maa-ala üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu
lähteseisukohtade esitamine**

Päästeameti Ida päästekeskus on läbi vaadanud Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 48a ja 50 maa-ala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu lähteseisukohtadega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada üks krunt Aia tn 48a ja 50 kruntidest ning kavandada krundile ehitusõigus hotellikompleksi laiendamiseks.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristina Kazmin
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästekeskus

Kristina Kazmin
+372 56877767
kristina.kazmin@paasteamet.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585