



PÄÄSTEAMET

Liina Sööt
liinallaur@gmail.com

Teie 23.09.2025

Meie 23.09.2025 nr 7.2-2.4/5848-1

Kaaskiri

Austatud Liina Sööt

Soovitan Teil asenduskodu/turvakodu kasutajate turvalisuse huvides:

1. Paigaldada välisuksele seestpoolt avatav evakuatsioonisulus (nn libliklukk);
2. Paigaldada igasse ruumi, kus hoolealused isikud ööpäevaselt viibivad, autonoomsed tulekahjusignalisatsioonandurid;
3. Paigaldada ehitise igale korrusele üks 6 kg kustutusainega pulberkustuti;
4. Paigaldada kööki tulekustutustekk;
5. Tugiisiku(te)l tutvuda Päästeameti kodulehel oleva infoga „Kuidas tulekahju korral käituda“ <https://kodutuleohutuks.ee/kaitumine-tulekahju-korral/>

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jaanso

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lääne päästekeskus

+372 5029972

jaak.jaanso@paasteamet.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@paasteamet.ee /
www.paasteamet.ee / registrikood 70000585