



Põrguvälja tee 4f
65301:002:1071

Põrguvälja tee 4
65301:002:1066

Põrguvälja tee L1
65301:002:1074

Proj. veetorstiku kõrguste ning asukohta muutmise vastavalt ehitusjärgsele teostusjoonisele (Geodesiatööde OÜ, töö nr. E-2334). Ehitustööde käigus selgus, et olemas olev veetoru asus rajamissügavusel 1,4 m toru peale (samuti kulges uue toru all põiki nii vee- ja survekanalisatsioonitoru (De110 ja De160) ohile vaheline kaugus viidi minimaalseks. Proj. veetoru viiakse rajamissügavusele üle 1,8 meetrit toru peale kahe 45 kraadise põlvega peale siibrit veesõlme V-13 juures.

11 Tallinna ringtee
65301:003:1177

Uus-Ringi tee 9
65301:001:4280

Uus-Ringi tee L2
65301:001:4287

Uus-Ringi tee 7
65301:001:4279

Uus-Ringi tee 6
65301:001:4278

Uus-Ringi tee 4
65301:001:4276

Tingmärgid:

- asfaltkate (kergliiklustee alas) 40 m²
- kruuskate 52 m²
- murukate 695 m²

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. Kõnnitee asfaltkate taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 900<AKÖL 20<1500, killustik AKÖL 20 <500
7. Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.
8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Geodesiatööde OÜ 2022 a. Töö nr T-0919.

	13.10.2023	Sven Zujev	Projekteeritud veetoru lõigus V-13 kumi V-16 asukoha ning kõrguste muutmise vastavalt ehitusjärgsele teostusjoonisele.
Muudatuse nr	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Saure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</small>		Töö nimetus:		Tellija:	
Objekti aadress või aadressid:		Harju maakond, Rae vald, Kalevi tee, Tallinna ringtee ning Uus-Ringi tee veetorstik		Elveso AS	
Kalevi tee, Tallinna ringtee, Uus-Ringi tee, Rae vald		Joonise nimetus:		Ehitusprojekti koostaja:	
Vastutav isik: Tiit Korn		Katte taastamise asendiplaan		Altren Projekt OÜ	
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Kuupäev/versiooni nr:		Mõõtkava:	
Projektiteerija: Sven Zujev		13.10.2023/v02		1:500	
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Projekti tunnus:		Töö nr:	
		22132		22132	
		Projekti staadium:		Joonise digiaadress:	
		TP		22132_TP_VKV-4-07_v02.dwg	
		Joonise nr:		Joonise nr:	
		VKV-4-07		VKV-4-07	