



**Tingmärke**

- Projekteeritud KP maakaabeliliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Olev sidekaabel
- Tööst väljas olev sidekaabel
- Katastrüksuse piir

**Märkused:**

- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevõhndis ja teemal.
- Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
- Kaabli vähim sügavus mulde mõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

**Kasutatud materjal:**

1. Geolaus - Kijlanurk OÜ (lööb nr. 10385G) 07.2023

**Projekti** Rõpna-Leevaku 10 kv fidiiri rekonstrueerimine Rõpna vallas Polvamaal (II etapp)

**Kõrgused EH2000 süsteemis**

Joonis	Taotleja
Asendiplaan Vaated 11-13	Enfert Connect OÜ

Joonis	Asendiplaan Vaated 11-13	Joonise nr.	IP6203-K2-1
Projekteerija	K. Kangro	24.11.2023	3172.53045971
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053
Projektsuhtaja			
Mõeldava			
Sildatum	M 1.500		
Kaard			
Leht	7		
EST			

LEONHARD WEISS OÜ  
E-post: esona@leonhard-weiss.com  
Telefon: +372 601 2285  
Registreeritud: 120823348