



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kertu Vuks
Tartu Linnavalitsus
lv@tartu.ee

Teie 26.02.2025 nr DP-23-007

Meie 25.03.2025 nr 7.2-3.2/1156-1

Kalda tee 49 krundi detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Tartu linnas Kalda tee 49 maaüksuse detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Põhijoonis ja seletuskiri ei sobi omavahel kokku. Seletuskiri kirjeldab, et korterelamutele peab olema tagatud juurdepääs päästetehnikale aga joonise järgi ei ole see tagatud ja ka korterelamute juurde viivate jalgteede laius (3,5 m) päästetehnika liikumiseks.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee