



PÄÄSTEAMET

Nikolai Mazanajev
Ovelan Invest OÜ
mazanaev1940@mail.ru

Teie: 23.07.2019

Meie: 24.07.2019 nr 7.2-2.3/9158-3

Vastus teatisele

Esitasite Ida päästkeskusele 23.07.2019 teatise, mille kohaselt puudub A.-A. Tiimanni tn 1b, Narva linna laos vesi ja küte ning sellest tulenevalt on hoone sprinklersüsteem konserveeritud.

Tuginedes siseministri 30.03.2017 vastu võetud määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje voolikusüsteemile” § 37 lg 1 punkti 5 kohaselt peab suure pindala või suure põlemiskoormusega, kuid seejuures vähevalvatav ruum, milles tekkinud tulekahju võib ohustada ümbrust või põhjustada suurt varalist kahju, olema varustatud automaatse tulekustutussüsteemiga.

Kõnealune põlevmaterjalide ladu (suletud netopindalaga 3852,6 m²) on ühe korruseline, selles on avarad ruumid ning see on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, mis tagab tulekahju kiire avastamise ja sellest teavitamise. Lisaks on ehitise varustatud 19 pulbertulekustutiga, mille tulekustutusaine mass on 6 kg.

Tulenevalt eeltoodule ei ole Päästeameti Ida päästkeskus ehitise sprinklersüsteemi konserveerimise vastu. Samas pöörame tähelepanu, et sprinklersüsteemi konserveerimist peetakse ajutiseks tegevuseks ning juhul, kui Teil ei ole plaanis tuleohutuspäigaldist tulevikus taas kasutusel võtta tuleb korraldada selle demonteerimine ehitusseadustikus sätestatule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Eppik
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästkeskus

Teadmiseks:

1. Ovelan Invest OÜ. Roman Babinets, babinets@hotmail.ee;
2. Narva Linnavalitsus, narvalv@narva.ee.

+372 5886 2375
natalja.eppik@rescue.ee