



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Tartu

20.02.2020 nr 7.2-6.3/336

### **Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine**

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab Tartu Näitused AS (registrikood 10255416) 05.02.2020 taotluses toodud põhjendusi ja sunniraha vabatahtlikku tasumist. Sellest lähtuvalt määrab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 30.09.2010. a ettekirjutus nr 7-6/3674 nõude 1 täitmiseks uue tähtaja adressaadile Tartu Näitused ASile (registrikood 10255416), F. R. Kreutzwaldi 60, Tartu linn, Tartu maakond

Nõudega nr 1 kohustati tagama hallis B metallist kandekonstruktsioonide tulepüsivus ja PVC-katte tuletundlikkus vastavalt ehitisele ja selle osale esitatavatele tuleohutusnõuetele. Kaitsta või töödelda metallist kandekonstruktsioonid selliselt, et oleks tagatud kandekonstruktsioonide tulepüsivus R30. Tagada seinte ja lagede pinnakihi tuletundlikkus kogunemishoones - klass B-s1,d0.

Samas jääb kehtima ettekirjutuses nr 7-6/3674 nõude 1 antud hoiatus – kui 05.02.2022 jäetakse nõue täitmata, rakendatakse adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 700,00 (seitsesada) eurot.

Ettekirjutuse täitmisest andke teada dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.

Ettekirjutuse uue tähtaja vaidlustamise võimalused (30 päeva jooksul dokumendi kättesaamise päevast arvates):

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee))
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, [trthktartu.menetlus@kohus.ee](mailto:trthktartu.menetlus@kohus.ee))

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärsin  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Lõuna päästekeskus  
+372 733 7329  
[Marek.Karsin@rescue.ee](mailto:Marek.Karsin@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: Tartu Näitused ASile [info@tartunaitused.ee](mailto:info@tartunaitused.ee)