TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon (SK)
- Olemasolev sidekanalisatsioon (S)
- 1W1 Proj. 0,4 kV maakaabel
- 1W2 Proj. 10 kV maakaabel
- Proj. kaitsetoru
- Kinnisel meetodil paigaldamine
- M7 Demonteeritav õhuliin ja mast
- Proj. liitumiskilp
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. komplektalajaam ja maandus

Tingmärgid (töö nr 25003)

Projekteeritud kommunikatsioonid :

- V1 - proj. veetorustik
- K1 - proj. reoveekanalisatsioonitorustik
- K2 - proj. reoveepumpla ülevoolutoru
- KS1 - proj. survekanalisatsioonitorustik
- KS2 - proj. survekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil

MAAKAABLI PAIGALDUS HALJASALA ALLA



Märkused:

1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 481664 ja Tartu Linnavalitsuse poolt väljastatud linnaehituslikke nõudeid.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 250728G1 (Enersense AS, 31.07.2025).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Lootuse tn 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 15.09.2025
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC3050
Töö nimetus:	Olle kinnistul elektrisõidukite laadija liitumine elektrivõrguga, Tähtvere küla, Tartu linn.	Telefon: 5918 9813	Joonise nr: AA-4-01
		e-mail: siim.holtsmann@enersense.com	Mõõtkava: 1:500
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Siim Holtsmann	
		Kontrollija: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1

Filename: LC3050_TP_AA-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: Monday, 15 September 2025 11:38:57 Plot Device: A2Landscape.pc5 Plotted by: Holtsmann Siim