

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) nr.305/2011)

Nr. AC 005/2018

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Puidu tulekaitsesüsteem Amotherm Wood WSB ja Amotherm Wood WSB TOP**
2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve:
 - Vähendab puidu ja puidutoodete tuletundlikust ja suurendab tulepüsivust.
 - Kasutamiseks sisetingimustes seintesse või lagedesse paigaldatud punnlaudadel, puit-ja mööbliplaatidel.
 - Euroklass B-s1, d0 saavutamiseks kantakse puidule kokku vähemalt 460g/m² Amotherm Wood WSB ja WSB TOP (360g/m²+100g/m²)
 - Tulepüsivuse R15-R45 saavutamiseks kantakse puidule 360-670g/m² Amotherm Wood WSB-d ja lisaks 100g/m² Wood WSB TOP
3. Tootja nimi ja kontaktaadress: **J.F Amonn SRL**, Via Altman 12, 39100 Bolzano, Bozen, Itaalia
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: Süsteem 1.
5. Ühtlustatud standardid: EN 13501-1 ja ENV 13381-7
6. Akrediteeritud asutused:
 - BM Trada Latvija SIA (Vastavussertifikaat Nr TT-PRS-0152)
 - CSI S.p.A (testraportid) (DC01/733F08, DC01/735F08)
 - FIRES s.r.o (testraport) FIRES-FR-138-15-AUNE

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Tehniline kirjeldus
Tuletundlikus	Euroklass B-s1, d0	EN 13501-1
Tulepüsivus	R15-R45	ENV 13381-7
Ohtlike ainete sisaldus ja/või eraldumine	Vt. Ohutuskaarti	
Kasutuskeskkond	Sisetingimused	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:

- Toote tehniline infoleht ja paigaldusjuhised
- Toote ohutuskaart
- Vastavussertifikaat Nr TT-PRS-0152
- Testraportid DC01/733F08, DC01/735F08)
- Testraport FIRES-FR-138-15-AUNE

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: