



PÄÄSTEAMET

Kertu Vuks
Tartu Linnavalitsus
lv@tartu.ee

Teie 25.03.2024 nr DP-20-006

Meie 25.04.2024 nr 7.2-3.2/1725-2

Soosaare maaüksuse detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Tartu linnas Soosaare maaüksuse detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele kauguses osas ning ei põhine kehtiva määruse nõuetel.

NB! Tuletõrje veevarustuse tagamisel tuleb lähtuda kehtivast Siseministri 18.02.2021 a määrusest nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord „

Veevõtukoht ei tohi paikneda ehitisele lähemal kui 30 m. positsioonidel 1, 2 ja 4 paiknevad näidatud hoonete asukohad kuivhüdrandile lähemal kui 30 m.

Päästeamet ei saa kasutada piirkonna ainukest veevõtukohta nende hoonete kustutamiseks mis paiknevad veevõtukohta lähedal.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337313
margo.lempu@rescue.ee