



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Teie 26.09.2024

Meie 26.11.2024 nr 7.2-3.2/6165-2

Põlva Vallavalitsus
info@polva.ee

**Ahja alevikus Tartu mnt 45
katastriüksuse detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Põlva maakonnas Põlva vallas Ahja alevikus Tartu mnt 45 katastriüksuste detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus vajab täpsustamist. Joonisel tuleb näidata veevõtukohta kaugus kaugeima ehitise kaugeima sissepääsuni või nurgani. Veevõtukoht ei tohi paikneda ehitise kaugeimast sissepääsust kaugemal kui 200 m.

Tartu mnt 47a kinnistul viidatud veevõtukohta kohta on Päästeametil info, et see on veest tühi ning ei ole registreeritud ametliku veevõtukohana.

Päästeamet juhib tähelepanu asjaolule, et kui soovitakse kasutada teise isiku kinnistul paiknevat veevõtukohta, mille korrashoiu eest vastutab kinnistu omanik, on vaja kinnistu omanikuga see eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

Tööstus ja laohoonetele tuleb tagada tõstuk ja redelautodele juurdepääs ehitiste kõikidele külgedele. EVS 812-7:2018 p 14.1.7. Praegune lahendus seda ei võimalda.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põlva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@rescue.ee

Lõuna päästkeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585