Vaade 11

M29 — 121m — M30

Vaade 12

120m — M34 — 119m — M32

Vaade 13

117m — M33 — 91m — M34 — 119m — M35 — 122m

Vaade 14

M36 — 122m — M37 — 114m — M38

M1

Vaade 15

Riigitee nr 19256 Kõnnu jaama tee km 0,04 õhuliini ristumine, olevas koridoris,(tagatud min kõrgus 7,0m sõidutee pinnast)

Õhuliini vahetus T20160 kaitsevööndis km 9,33-9,49

M39 — 110m — M40 — 98m — M41 — 99m — M42 — 110

Vaade 16

Õhuliini vahetus T20160 kaitsevööndis km 9,22-9,33

10m — M43 — 89m — M44 — 118m — M45 — 110m — M46

Vaade 17

108m — M47

Tingmärgid projekteeritud:

- 10kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- Mastitõmmits
- Maandus
- Võsa raadamine

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- Kinnistu piir

H - masti kogukõrgus
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)

I - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Projekt
VÄNDRA-VILUVERE Saeveski HL 10kV fiidri rekonstrueerimine, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Tellija
Elektrilevi OÜ

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001

Joonis
Asendiplaani vaated 11-17

Joonise nr
IP6769-1

Projekteeris	**Jalmar Hövel**		2024	+372 53051974	Mõõtkava	M 1: 1000	
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	5	9