



PÄÄSTEAMET

Muhu Vallavalitsus  
vald@muhu.ee

Teie 21.07.2023 nr

Meie 24.07.2023 nr 7.2-3.4/5156-2

**Tamse küla Krundi ja lähiumbruse  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine.**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Osaihing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 13-21-DP Saare maakond, Muhu vald, Tamse küla, Krundi maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmisel põhjusel:

Välise kustutusvee kogus peab olema 108 m<sup>3</sup>, sest planeeritakse ka muid hooneid peale üksikelamute.

Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Muhu Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee