Kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =23m

Ristumisel 22106 Kardla-Tüki tee km 2,58 kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =28m

Mesila tee võimalik tee joon peale rekonstrueerimist (teoreetiline projekteerija visioon)

Kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =9m

Projekteeritud valgustuse maakaabel AXPK 4G35 lõik 208:1:7 - 208:1:28 , PVC torus D75 750N (v.a. kinnised lõigud), L_{trass} =590m
NB! Võimalusel valgustuse maakaabel paigaldada koos sidetrassiga ühises kaevikus!

Ristumisel kraaviga - Tüki oja kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N truubi põhjast min 1m sügavuselt, L_{trass} =35m

Projekteeritud Mesila tee valgustuse maakaabel ühendada olemasoleva jalgtee ääres valgustusmastiga 208:1:8
NB! Riigitee muldes ehitatav lõik tuleb teostada samal ajal varasemalt kooskõlastatud Ilmatsalu JJT valgustuse ehitusega! Juhul kui kaablite rajamine ühiselt ei ole võimalik, tuleb teostada enne ehitustööde algust täiendavalt pädeva teeprojekteerija poolt tee mulde/konstruktsiooni taastamise joonis ja see Transpordiametiga täiendavalt kooskõlastada.

Varasemalt projekteeritud Ilmatsalu JJT valgustuse trassid

208:1:19 L2/16W BC5 6/0m
208:1:18 L1/16W BC5 6/0m
208:1:17 L3/16W BC5 6/0m
208:1:16 L2/16W BC5 6/0m
208:1:8 L2/55W L01 10/1m
208:1:7 L1/12W 6/0m
208:1:9 L1/60W L42 10/1m

RIIGITEE KAITSEVÖÖND 30m TEE ÄÄREST

ETTEVAATUST ELA SÕIDUKEE

ETTEVAATUST DRENAAZ

ILMATSALU I
Tunnus: 2103940020020
kood: 001

Tükipõllu 79301:001:0424
Pihlapõllu 79301:001:0844
Mesila tee 2 83101:002:0075
Mesila tee 6 83101:002:0074
83101:002:0076
22106 Kardla-Tüki tee 83101:002:0005
22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee 83101:001:0567
Tartu-Ilmatsalu kergtee T34
Munakivi
Rehemaa 83101:002:0213
Uus-Rehemaa 83101:002:0214
VEE1039400 - Rahinge oja Ehituskeeluvöönd
Km 2,587
Km 2,727
Km 5,65

Ristumine riigitee 22106 Kardla-Tüki tee km 2,58
PE toru D751250N



Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA:	PRK Projekt OÜ / Tartu linnavalitsus, linnamajandusosakond
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	ELEKTROONILISE SIDEVÕRGU PROJEKTEERIMINE	JOONISE LIIK	EHITUSPROJEKTI JOONIS
PROJEKTI NIMI:	Mesila tee valgustuse rajamine Mesila tee, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa	JOONISE NIMI:	Asendiplaan leht 1
		MÕÕTKAVA	M1:500
AS STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV:	14.06.2024
		KOOD	
		MUUDAT.	
		TÖÖ NR:	96135
		JOONIS NR:	EL-1
		LEHT:	1
		LEHTI:	2