

Tingmärgid:

- ⚡ — Projekteeritud k/p õhuliini rekonstrueerimine
- Projekteeritud õhuliini puitmast
- ← Projekteeritud mastitugi
- Olemasolev õhuliini allesjääv puitmast
- Olemasolev õhuliini allesjääv betoonmast
- ★ Olemasolev õhuliini likvideeritav mast

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri
10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega
BLL62 Lõigul M24- M53, $L_{trass}=2730m$

Olemasolev õhuliinimast nr.50
asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmastiga.

Olemasolev õhuliinimast nr.51
asendada uue 12m klass 3
kreosootimmutusega puitmastiga.

Ehitismälestis
Kihelkonna-Papissaare munakivitee
reg nr 27285

Lahetalu