

Liidia Vassiljeva

Saatja: Koorti 12 Koorti 12 <koorti12@gmail.com>
Saatmisaeg: teisipäev, 7. august 2018 18:34
Adressaat: Liidia Vassiljeva
Teema: Re: Paikvaatluse protokoll digi-allkirjastamiseks

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

Здравствуйте!

Посылаем Вам сроки по выполнению пунктов, перечисленных в протоколе.

При возникновении вопросов, звоните пожалуйста председателю тов-ва Александру (tel. 53796393)

Андрей.

1. Põlevmaterjalid ja takistused evakuatsiooniteedel (nt.apid, lapsekärud, jalgrattad, ehitusjäägid jne trepikojas). – 6 kuud
2. Põlevmaterjalid elektrikilbiruumis (ehitusjäägid). – 6 kuud
3. Liftišaht ei moodusta omaette tuletõkkeseptsiooni (ehk koridori vaheuksed ei ole tuletõkkeuksed) – 6 aastat
4. Varuväljapääsud ja varutrepikoda ei moodusta omaette tuletõkkeseptsioone (puuduvad tuletõkkeuksed). – 6 aastat
5. Tehnilised ruumid (lifti masinaruum, elektrikilbiruum, soojussõlme ruum) ei moodusta omaette tuletõkkeseptsiooni (puuduvad tuletõkkeuksed). – 6 aastat
6. Osad evakuatsiooniuksed pole ilma võtmeta avatavad. – 6 aastat (olukord lahendatakse koos uste vahetusega)
7. Hoones puudub evakuatsioonivalgustus. – 2 aastat
8. Hoones puudub voolikusüsteem. – meie andmetel meie majas pole selline süsteem ettenähtud
9. Hoones puudub automaatne tulekahjusignalsatsioonisüsteem (ATS). – 6 aastat
10. Piksekaitse on eemaldatud. – 1 aasta
11. Elektripaigaldiste audit on tegemata. – 6 kuud
12. Suitsu- ja soojuse eemalduse seadmestiku hooldus on tegemata. – 6 aastat

30 июля 2018 г., 11:08 пользователь Liidia Vassiljeva <Liidia.Vassiljeva@rescue.ee> написал:

Здравствуйте

Liftišaht ei moodusta omaette tuletõkkesektsiooni (ehk koridori vaheuksed ei ole tuletõkkeuksed). // Речь идёт о всех дверях которые находятся на жилых этажах дома по левую и правую сторону от лифта? Входят ли сюда двери первого этажа?

Да, двери по правую и левую сторону от лифта должны быть противопожарными. Имеются ввиду двери всех этажей, кроме подъездной, которая выходит на улицу.

Varuväljapääsud ja varutrepikoda ei moodusta omaette tuletõkkesektsioone (puuduvad tuletõkkeuksed). // Речь идёт о всех дверях на пожарную лестницу на всех этажах? У нас при выходе из квартиры, что бы попасть на пожарную лестницу надо открыть 3 двери. Тут мы говорим о том, что одна из этих дверей должна быть противопожарной?

В данном случае противопожарными должны быть те двери, которые открываются на пожарную лестницу (т.е. не все три двери, а именно крайние, ведущие на пожарную лестницу).

Итого 4 противопожарных двери на этаж.

Противопожарные двери должны быть установлены также во всех технических помещениях.

На установку противопожарных дверей мы можем дать срок до 5-6 лет.

Также предложите разумные сроки по выполнению всех остальных пунктов, перечисленных в протоколе. С предложенными Вами сроками будет составлено предписание. Если по прошествии срока исполнения предписания оно по весомым причинам не может быть выполнено, то сроки исполнения можно продлить. Главное своевременно подать соответствующее заявление.

С уважением

PÄÄSTEAMET

Põhja päästekeskus

Liidia Vassiljeva

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53850236

[Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti](#)

www.rescue.ee



From: Koorti 12 Koorti 12 <koorti12@gmail.com>
Sent: Thursday, July 26, 2018 2:31 PM
To: Liidia Vassiljeva <Liidia.Vassiljeva@rescue.ee>
Subject: Re: Paikvaatluse protokoll digi-allkirjastamiseks

Здравствуйте!
Подписанный акт посылаю в приложении.

Прошу прояснить мне некоторые позиции в акте. Заранее благодарен.

3. Liftišaht ei moodusta omaette tuletõkkeseptsiooni (ehk koridori vaheuksed ei ole tuletõkkeuksed). // Речь идёт о всех дверях которые находятся на жилых этажах дома по левую и правую сторону от лифта? Входят ли сюда двери первого этажа?
4. Varuväljapääsud ja varutrepikoda ei moodusta omaette tuletõkkeseptsioone (puuduvad tuletõkkeuksed). // Речь идёт о всех дверях на пожарную лестницу на всех этажах? У нас при выходе из квартиры, что бы попасть на пожарную лестницу надо открыть 3 двери. Тут мы говорим о том, что одна из этих дверей должна быть противопожарной?

Lp,

Andrei Mitjunov

Koorti 12 KÜ

2018-07-23 15:41 GMT+03:00 Liidia Vassiljeva <Liidia.Vassiljeva@rescue.ee>:

Tere

19.07.2018 teostasin paikvaatluse hoones aadressil J. Koorti 12, Tallinn. Saadan paikvaatluse protokollid digitaalselt allkirjastamiseks. Allkirjastatud paikvaatluse protokoll saata tagasi **hiljemalt kahe tööpäeva jooksul**. Paikvaatluse protokollis fikseeritud rikkumiste punktidele, ootan selgitusi, taotlusi, vastuväiteid ja rikkumiste likvideerimise tähtaegu **hiljemalt 01.08.2018** aadressil liidia.vassiljeva@rescue.ee.

Kui määratud tähtjaks Teie vastust meile ei laeku, loeme, et Teil ei ole asja kohta vastuväiteid. Kui paikvaatluse protokollis fikseeritud rikkumise punkt likvideeritakse enne 01.08.2018 ning selle kohta esitatakse sobiv tõendusmaterjal, siis selle rikkumise punkti kohta ettekirjutust ei koostata.

Selgitused, taotlused, vastuväited ja rikkumiste likvideerimise tähtjad peavad olema **digitaalselt allkirjastatud**.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Põhja päästekeskus

Liidia Vassiljeva

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53850236

[Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti](#)

www.rescue.ee





--

Lugupidamisega,

Koorti 12 KÜ

--

Lugupidamisega,

Koorti 12 KÜ