

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 38749484

Kliendinumber	1394155
Isikukood/Registrikood	14926238
Nimi	OÜ Pluvo Eesti
Kontaktisik	Irina Gering telefon 59197247
e-post	irina.gering@pluvo.ee
Aadress	VÄRVI TN 4, TALLINN 10621, HARJU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Kose alevik, Kose vald, Harju maakond : Ravila maantee 14,16 võrgu ümberehitus
Projekti/töö nimetus	Ravila maantee 14,16 võrgu ümberehitus

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Info fail	PL21306_TP_EL-3-01_Tiitel +seletus +asukoht.pdf
	2. Info fail	PL21306_TP_EL-4-01_EV-1-Asend.pdf
	3. Projektjoonis	PL21306_TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri:	https://www.telia.ee/partne...
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Side maakaabel
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Sideehitiste kaitsevööndis teostada kaevetöid käsitsi. Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid
	Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud

esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise käppenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolset allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/ehitajate-portaal>
Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik.

Kooskõlastus kehtib kuni 21.03.2025

Kooskõlastuse võttis vastu:
Irina Gering

Kooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Dmitri Kirsanov
e-post: Dmitri.Kirsanov@boftel.com
telefon: 513 4904