


Mhor: 1:500  
Mver: 1:50


KAEVU TÄHIS	OK-1	KS1-1	KS1-2	KS1-3	KS1-4	KS1-5	KS1-6	KSMK-3
OL.OL. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7.78	7.80	6.88	6.95	6.67	5.85	5.78	5.77
PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	7.78	7.80	6.88	6.95	6.67	5.95	5.78	5.77
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	6.08	6.13	5.02	5.09	4.81	3.94	3.92	3.91
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.70	1.67	1.86	1.86	1.86	1.91	1.86	1.86
LANG	0.002	0.002	0.022	0.002	0.012	0.022	0.001	
TORU MATERJAL	PVC SN16 De160 - 6.7m							
VAHEKAUGUSED (m)	6.7	61.4	43.7	22.4	38.7	1.3	19.7	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN								

Projekteeritud maapind  
Olemasolev maapind



Mhor: 1:500  
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KS1-3	KSMK-1
OL.OL. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	6.95	6.95
PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	6.95	6.95
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	5.09	5.09
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.86	1.86
LANG	0.000	0.000
TORU MATERJAL	PE De63 - 9.2m	
VAHEKAUGUSED (m)	9.2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500  
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KS1-5	KSMK-2
OL.OL. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	5.85	5.87
PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	5.85	5.87
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	3.94	4.01
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.91	1.86
LANG	0.008	0.008
TORU MATERJAL	PE De63 - 9.0m	
VAHEKAUGUSED (m)	9.0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

v04	Isevoolse kanalisatsioonitoru rõngasjäikus muudetud.		07.08.2024
v03	Projekt muudetud vastavalt EHR-i märkustele.		19.06.2024
v02	Projekt muudetud vastavalt EHR-i märkustele.		15.04.2024
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus		Kuupäev
		Tellija: Domkora OÜ	
Koostas: Marko Raid		Vastutav pädev isik: Marko Raid	
Kontrollis: Marko Raid		Diplomeeritud veevarustuse-kanalisatsiooninsener, tase 7	
Lähtefaili nimetus: WP23803_PP_v04_Urgumetsa-VKV.dwg		Objekti aadress(id): Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond	
Projekti koostamise kuupäev: 14.09.2023		Väljatrükkimise kuupäev: 07.08.2024	
		Töö nr: WP23803	Staadium: PP
		Joonise nr: VKV-6-02	Möötkava: 1:500/1:50