


Kaevu tähis VRK-1	Kogus 1	Tüüp KK	Kaevu diameeter De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.67	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
			Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
			1	De160	PVC SN16	0°	0.00
			2	De63	PE	180°	0.30
			3	De110		270°	0.72

Kaevu tähis VRK-2	Kogus 1	Tüüp KK	Kaevu diameeter De560/500	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m] 1.59	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
			Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
			1	De160	PVC SN16	0°	0.00
			2	De63	PE	125°	0.30
			3	De160		215°	0.64

v03	Isevoolse kanalisatsioonitoru rõngasjäikus muudetud.	07.08.2024
v02	Projekt muudetud vastavalt EHR-i märkustele.	15.04.2024
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
WASE Projekt OÜ Reg.nr. 16796797 MTR: EEP004965 Heki tee 6, Haabneeme Viimsi vald, Harjumaa Tel +372 5801 0491 info@wase.ee		Tellijä: Domkora OÜ
Vastutav pädev isik: Marko Raid Diplomeeritud veevarustuse- kanalisatsiooniinsener, tase 7 Kutsetunnistuse nr: 203064 ja 151979		Töö nimetus: Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu järgsed ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustikud
Koostas: Marko Raid		Joonise nimetus: Kaevukellad
Kontrollis: Marko Raid		
Lähtefaili nimetus: WP23803_PP_v04_Urgumetsa-VKV.dwg		Objekti aadress(id): Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond
Projekti koostamise kuupäev: 14.09.2023	Väljatrükkimise kuupäev: 07.08.2024	Töö nr: WP23803
		Stadium: PP
		Joonise nr: VKV-7-03
		Möötkava: -