

ELME TKS OU

Reg. nr. 10775386

Arediteeritud kal. lab. nr. K 016

Kopli 103, 11712, Tallinn

tel: +372 6102835

mob: +372 5032536

fax: +372 6102979

email: elme.tks@bsr.ee

Vastutav isik: Jüri Kargu

Telliya, OU Brion Group

Preesi 13, 10320 Tallinn

Objekt : Porkuni koolikompleksi
elektrivarustus

Asukoht : Porkuni, Tamsalu vald

Laane-Virumaa

Tellimise järjekorra nr 08 - 16

VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTEPROTOKOLL NR 75 - 15

Mõõtmised teostati 01.02.2010 a. vastavalt mõõtemetoodikale DIN 5035, osa 6 mõõtevahendiga TES 1332, nr. 010801644. Kalibreeritud 25.01.2011 a. Kalibreerimistunnistuse nr. ATLC-11 / 0037
Normatiivdokumendid, mille alusel normeeriti: EVS - EN 12464 - 1: 2003, valgus ja valgustus.
Töökohtavalgustus. Osa 1: sisetöökohal.
Õhuniiskus + 1 °C, õhuniiskus 92%
Mõõtmised toimusid kell 17:00 - 20:00. Luminesents laevalgustid. Võrgupinge oli 230V

Tulemused:

leht 1 - 6

Jk. nr.	Asukoht	Mõõtekoht, kontrollpunkt	Punkti nr.	Valgustus- tihedus Lx	Projekti järgi Lx	Keskmine suurus Lx
1	Esik-koridor A11-1	Vaata lehte A - Korpus	1	277	200	295
2			2	315		
3			3	288		
4			4	288		
5	Õpperuum A11-8		1	1336	500	1125
6			2	1421		
7			3	750		
8			4	843		
9			5	1527		
10			6	802		
11	Kasvataja A11-2		1	631	300	649
12			2	714		
13			3	603		
14	Tuba A11-4		1	510		510
15			2	570		
16			3	476		
17	Tuba A11-3		1	515		545
18			2	604		
19			3	514		
20	Elutuba-köök A11-5		1	322		362
21			2	380		
22			3	338		
23			4	361		
24			5	412		
25			6	350		
26	Garderoob A11-6		1	183		151
27			2	119		
28	Elutuba-köök A10-5		1	318		342
29			2	378		
30			3	335		
31			4	320		