



Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

- Tingmärke**
- TW2 Projekteeritud KP maakaabelliin
 - 2V1 Projekteeritud MP maakaabelliin
 - Projekteeritud komplektalajaam
 - Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
 - Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
 - Puurimiskaevik
 - Ol. olev sidekaabel
 - Katastriüksuse piir

- Märkused:**
- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
 - Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
 - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:

- Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 13383G) 03.2025

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt Rõuge-Sänna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal				Tellija Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				Joonis Asendiplaan (vaated 6-8) Joonise nr Mõökava M 1:500	
Projekteeris	K. Kangro	01.04.2025	+372 53045971	Möökava	M 1:500
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053	Stadium	
Projekti juht				Keel	Leht
				EST	5 7