



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 27.03.2026 nr 6-2.1/848

Meie 24.04.2026 nr 7.2-3.4/509-3

**Ojametsa kü DP tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Signe Rõngas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Terlander OÜ poolt koostatud töö nr 2024-14 Pärnu maakond, Tori vald, Are alevik, Ojametsa kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on määramata tuleohutuskuja naaberkinnistutel paiknevate ehitistega.
Alus: Sim määrus nr 17 § 22 lg 2.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
inspektor
Lääne päästkeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee

Lääne päästkeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80010 Pärnu / laane@paasteamet.ee / registrikood 70000585