



PÄÄSTEAMET

Veiko Rakaselg  
K-Projekt  
veiko.rakaselg@kprojekt.ee

Teie 10.06.2021 nr 2-6/025

Meie 08.07.2021 nr 7.2-3.1/2061-3

**Rae valla Kurna küla Põllumehe kinnistu  
ja lähiala detailplaneeringu esitamine  
arvamuse avaldamiseks**

Soovisite, et avaldaksin arvamust ülal pool toodud detailplaneeringu kohta.

Esitan enda tähelepanekud/arvamuse esitatud materjalide (detailplaneering ning selle lisad) põhjal.

- SM määrus nr 17 pealkiri on ebakorrektne, EVS 812-7 redaktsioon on vale.
- Arvestada päästetehnika ligipääsuga ümber hoone. (EVS 812-7:2018 p 14.1.7)
- Arvestada, et riskianalüüsi/ohuhinnanguid peab läbi viima ka järgnevates projekteerimis – ja ehitamise staadiumites. Täiendatud riskianalüüs ning täpsemad meetmed tuleb esitada ehitusprojekti erinevate staadiumite käigus.
- Kajastada selgelt ja arusaadavalt, et antud detailplaneeringu alas ei ole lubatud Kemikaaliseaduse mõistes A-, B-,C- kategooria ettevõtete rajamine.

Lugupidamisega

**Garri Mölder**  
Ohutusjärelvalve büroo  
juhtivinspektor  
mob: +372 5323 5994  
[Garri.Molder@rescue.ee](mailto:Garri.Molder@rescue.ee)