



## TERVISEAMET

Nõmme Linnaosa Valitsus  
nomme@tallinnlv.ee

Teie 18.01.2024 nr 6.-1/330 - 3

Meie 06.02.2024 nr 9.3-1/24/793-2

### Raudtee tn 60a projekteerimistingimuste eelnõu

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) Pärnu mnt 60a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu arvamuse saamiseks. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Raudtee tn 60a kinnistule raamatukogu püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Pärnu mnt 60a kinnistu Nõmme keskuse segahoonestuse juhtotstarbega alal.

Amet on tutvunud esitatud materjalidega ja juhib tähelepanu järgnevale:

- Arvestada tuleb ka keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) lisas 1 toodud müra normtasemetega. Pärnu mnt 60a kinnistule rakenduvad KeM määrus nr 71 lisas 1 kehtestatud III kategooria liiklusrüütmise piirväärtused, mis on päeval 65 dB (teepoolsel küljel 70 dB) ja öösel 55 dB (teepoolsel küljel 60 dB).
- Siseruumide müratasemed ei tohi ületada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud normtasemeid. Vajadusel rakendada müravastaseid meetmeid lähtudes muuhulgas EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“
- Planeeritavalt alalt lähtuvad müratasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) lisas 1 toodud normtasemeid.
- Planeeritava ala välisõhus levivad liiklusrüütmise tasemed ei tohi ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud liiklusrüütmise normtasemeid.
- Tehnoseadmete paigutamisel jälgida, et need oleksid suunatud müratundlike hoonetega aladest võimalikult kaugele. Tehnoseadmete müratasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada KeM määruse nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra sihtväärtust.
- Ehitusmüra tasemed ei tohi lähedusse jäävatel elamualadel ajavahemikus 21.00- 07.00 ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud normtasemeid. Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtasemeid. Impulssmüra põhjustavat tööd võib teha tööpäeval kell 07.00-19.00.
- Jälgida, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid.
- Valgustuse paigutusel arvestada läheduses paiknevate elamualadega ning vältida nende ülemäära valgustamist. Vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid.
- Siseruumides tuleb tagada radoonihutu keskkond vastavalt EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ toodule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ille Väster  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

+372 5340 5462  
ille.vaster@terviseamet.ee