



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

23.08.2017 nr 7.2-6.4/1540

23. mail 2017. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1434 paikvaatlusel Spordikompleksis Kalev, aadressil Kesk 30, Sillamäe, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1434-2. Protokollis punktides 1, 2, 6, 7 ja 12 kirjeldatud puuduste kõrvaldamine on hoone valdaja kohustus. Ülejäänud punktide ja puuduste kõrvaldamine on hoone omaniku kohustus. Punktide 8 ja 10 kirjeldatud ehituslike evakuatsiooninõuete rikkumistega seoses selgitame välja täiendavaid asjaolusid 2017. aasta augusti jooksul.

16. juunil 2017. aastal saadeti adressaadile kavandatava haldusakti nr 7.2-2.3/16187-1 andmaks täiendava võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatavate ettekirjutuste kohta. Adressaadi 22. augusti 2017. aasta esitatud vastuskirja kohaselt puuduvad temal vastuväited kavandatavate ettekirjutuste ja nende täitmise tähtaegade suhtes.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitse seaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Spordikompleksile Kalev (registrikood: 75026804; aadress: Kesk 30, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40232)** järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtaegadeks:

1. Täiendada 31. märtsil 2017. aastal elektrooniliselt esitatud enesekontrolli tuleohutusaruannet vastavalt Päästeameti Ida päästekeskuse otsusele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 2 lg 1 p 2, § 4 lõiked 1, 2 ja 3, tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ (edaspidi määrus nr 1) § 5 lg 5.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 2 lõike 1 alusel on isik kohustatud kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll). Tuleohutuse seaduse § 4 lõike 2 alusel koostab

ehitise valdaja tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne koostatakse ehitise kohta, mis vastab käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud kriteeriumitele. Sama paragrahvi lõike 3 järgi tuleb tuleohutusaruanne esitada üks kord aastas Päästeametile. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat. Määruse nr 1 § 5 lõike 5 alusel esitatakse tuleohutusaruanne kas elektroonselt või paber kandjal Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1434 käigus tuvastati, et hoone kohta 31. märtsil 2017. aastal elektrooniliselt esitatud enesekontrolli tuleohutusaruannet 2016. aasta eest ei ole täiendatud. Päästeameti Ida päästekeskus on teinud tuleohutusaruande kohta otsuse, millega on jätnud aruande kinnitamata, ning palunud hiljemalt 12.05.2017 täiendada või muuta aruande punktid 2.17.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.9.4, 3.10 ja 6.1. Tuleohutusaruande täiendamata jätmise korral ei saa olla kindlad, et ehitise, ruumide, seadmete ja nende kasutamise ohutus ja nõuetekohasus on kontrollitud. Seetõttu võivad võimaliku tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elu.

Täitmise tähtaeg: 30.08.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100,00 (üks sada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.08.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

2. Registreerida automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) hoolduspäevikusse kõik automaatsest tulekahjusignalisatsioonisüsteemist tulenevad või automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi mõjutavad sündmused

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel kehtestatud siseministri 21. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ (edaspidi määrus nr 1) § 25 lg 2 p 7 ja lg 3.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 1 § 25 lg 2 punkt 7 sätestab, et päeviku pidamine ja sinna kõikide automaatsest tulekahjusignalisatsioonisüsteemist tulenevate või automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi mõjutavate sündmuste registreerimine. Sama paragrahvi lõige 3 sätestab, et ATS päevikus tuleb dateeritult registreerida kõik tulekahjuteated, sealhulgas valesignaalid, rikked, katsetused, lahti ühendused ja kontroll, hooldus- ja remonditööd. Iga tehtud

töö kohta tuleb teha kokkuvõtlik kirjeldus. Päevikut tuleb säilitada volitustega isikutele juurdepääsetavas kohas, sealhulgas võimalusel keskseadme läheduses. ATS omanik määrab päeviku pidamise ja hoidmise eest vastutava isiku.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1434-2) tuvastati, et ATS keskseade näitas, et häirekellas on välja lülitatud, kuid hoolduspäevikus on see sündmus registreerimata. ATS hoolduspäevikusse peab kandma sisse kõik sündmused, et hooldusfirma saaks hoolduse tegemisel asjakohase ülevaate toimunud sündmuste ja rikete kohta ning teostada vastavad hooldustoimingud. ATS hoolduspäeviku pidamata jätmisel on oht, et takistatud on ATS hooldamine ja ATS kasutamine, mistõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.08.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **20,00 (kaksikümmend) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.08.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi.** Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

3. Kõrvaldada hoone elektriyaotla ruumist, toidupoe teise evakuatsioonipääsu juurest ning maneežisaali ja juurdeehitise vahelisest evakuatsiooniteel olevast koridorist põlevmaterjal

Alus: tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; tuleohutuse seaduse § 19 lõike 7 alusel kehtestatud siseministri 10. septembri 2010. aasta määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (edaspidi määrus nr 44) § 2 lg 1 ning § 6 lg 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt peab olema piiratud kinnisasjalt või ehitisest tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Määruse nr 44 § 2 lõige 1 sätestab, et põlevmaterjal ladustatakse ehitises selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks evakuatsiooni, ega raskendaks päästetööde teostamise võimalikkust. Põlevmaterjali ei ladustata evakuatsiooniteedel. Määruse nr 44 § 6 lõige 1 sätestab, et põlevmaterjali ei ladustata elektriyaotla või elektriyaotuspunkti sees, selle all, peal või selle vastas.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1434-2) tuvastati, et hoone elektriyaotla ruumi on elektri töökoja sisustamiseks paigutatud puitmaterjalist tehtud mööbel (lauad, riietuskapid ja riiulid). Elektriyaotla ruumis ladustatav põlevmaterjal võib tulekahju puhkemise korral suitsu ja tule levikut soodustada ja raskendab päästetööd. Samuti tuvastati, et toidupoe teise evakuatsioonipääsu juures, mille kaudu on lahendatud ka suure saali ja jõusaali evakuatsioon,

hoitakse riietuskappe. Maneežisaali ja juurdeehitise vahelises koridoris, mille kaudu on lahendatud maneežisaali, suure ja väikse saalide ning jõusaali evakuatsioon, hoitakse suuski ja tennislaudaid. Toidupoe evakuatsioonipäasu juures ja maneežisaali evakuatsiooniteel ladustatav põlevmaterjal võib tulekahju puhkemise korral suitsu ja tule levikut soodustada ja raskendab inimeste ohutu evakuatsiooni, mistõttu võivad kannatada inimesed.

Täitmise tähtaeg: 30.08.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100,00 (üks sada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.08.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

4. Paigutada hajutatult hoones asuvad 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutid selliselt, et toidupoes paikneks kaks kustutit ja ateljees oleks üks kustuti, ning järgida tuleohutusnõudeid toidupoes, juukslas ja ateljees olemasolevate kustutite paigaldamisel ja korrashoiul

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõigete 4 ja 5 alusel kehtestatud siseministri 30. augusti 2010. aasta määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (edaspidi määrus nr 39) § 6 lõiked 4 ja 5, § 8 lg 2 ja § 10 lg 2 p 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 39 § 6 lõigete 4 ja 5 alusel arvestatakse tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale järgmiste nõuetega: 1) tulekustuti ei tohi takistada uste täielikku avamist, 2) tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m, 3) tulekustuti on nähtav või leitav märgistuse järgi, 4) paigaldatud tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteel inimeste liikumist ja evakueerumist, 5) tulekustuti asub küttekehast ohutul kaugusel. Tuleohutusmärk vastab vastava standardi nõuetele. Määruse nr 39 § 8 lõige 2 sätestab, et tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest. Sama määruse § 10 lg 2 punkt 2 sätestab, et kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1434-2) tuvastati, et hoones asuvates toidupoes ja ateljees puuduvad kustutid (igal üüripinnal puudub üks kustuti). Samuti toidupoes ja juukslas olevad tulekustutid ei ole nõuetekohaselt kinnitatud. Toidupoes olemasolev kustuti ei ole nähtav ega leitav (puudub tuleohutusmärk). Juukslas olev kustuti rõhunäituri osuti on punases sektoris, kuid kustuti kontroll on korraldamata rikke kõrvaldamiseks. Seetõttu ei ole loodud eeldusi, et

tulekustutite kohene kasutatavus on tagatud tulekahju leviku piiramiseks ja tulekahju kustutamiseks selle võimalikult varases staadiumis, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.08.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **150,00 (üks sada viiskümmend) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.08.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

5. Viia vastavusse majutusruumide evakuatsiooniskeemid siseministri 01. septembri 2010. aasta määrusega nr 43 ja koostada väikse saali evakuatsiooniskeem ning korraldada asutuse töötajatele tulekahjuõppus

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 ja lg 4 alusel kehtestatud siseministri 01. septembri 2010. aasta määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded (edaspidi määrus nr 43) § 11, § 15 lõiked 1, 2 ja 3 ning § 17 lg 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 3 kohaselt tuleb tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Sama määruse § 11 lõike 1 järgi skeem on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Määruse nr 43 § 15 lõiked 1, 2 ja 3 sätestavad, et tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:

- 1) plaani vastavus eesmärgile;
- 2) töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

Tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses viiakse vähemalt üks kord aastas läbi tulekahjuõppus. Tulekahjuõppuse korraldamine on ettevõtte või asutuse juhi või tema poolt määratud isiku kohustus.

Määruse nr 43 § 17 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel kaasneb tulekahjuõppus teoreetilisest ja

praktilisest osast ning tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:

- 1) õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
- 2) tuvastatud asjaolusid;
- 3) eesmärkide täitmist;
- 4) ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1434-2) tuvastati, et hoone majutusruumide evakuaatsiooniskeemidel puuduvad tubade numbrid. Koostamata on väikse saali evakuaatsiooniskeem.

Seega ei ole täidetud plaani eesmärgid, mis on tagada inimeste ohutus ning anda asutuse personalile ülevaade evakuaatsioonialade graafilistest kirjeldustest ja tuleohutuspaigaldiste asukohtadest.

Paikvaatlusel tuvastati, et asutuse töötajatele on 2016. aastal tulekahju ja evakuaatsiooniõppus korraldamata, kuna objektil ei ole esitada tulekahjuõppuse kirjalikku kokkuvõtet.

Olukorras, kui tulekahju korral tegutsemise plaani skeemid on puudulikud ning asutuses tulekahjuõppust ei korraldata, ei saa tõendada, et on tagatud kiire tegutsemine tulekahju korral. Seetõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.09.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **300,00 (kolmsada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.09.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot: Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10268**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti aadressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

ohutusjärelvalve büroo

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

Spordikompleks Kalev, spordikompleks@gmail.com.

Teadmiseks: Sillamäe Linnavalitsus, linnavalitsus@sillamae.ee.

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee