



Lüganuse Vallavalitsus
valitsus@lyganuse.ee
Keskpuiestee 20
43199, Ida-Viru maakond, Lüganuse
vald, Kiviõli linn

Teie 04.11.2024

Meie 11.11.2024 nr 7.1-2/24/18996-2


Rääsa küla ühisveevarustuse kasutusloa eelnõu kooskõlastamata jätmine

Olete esitanud Transpordiametile arvamuse avaldamiseks Ida-Viru maakonna Lüganuse valla Rääsa küla ühisveevärgitorustiku (EHR kood 221448949) (edaspidi tehnovõrk) kasutusloa eelnõu (menetlus nr 457704), mille aluseks on kasutusloa taotlus nr. 2411371/12072 v02.

Tehnovõrk rajati riigitee nr 13129 Savala-Arvila tee km 7,10; km 7,94; km 8,44; km 8,56 ja km 8,96

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja § 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame kasutusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Tehnovõrk paikneb riigitee maaüksusel ilma õigusliku aluseta (väljapool isikliku kasutusõiguse ala) ristumisel riigiteega nr 13129 Savala-Arvila tee km 7,10, km 7,94 ja km 8,44 ja km 8,56.



km 7,10

km 7,94

km 8,44

km 8,56

2. Teostusjoonisele märkida joonisel kajastuvad tingmärgid koos selgitustega (sh infokast moodistuspunkti numbriga ja kõrgusarvudega).
3. Teostusjoonisel kajastada riigitee maaüksusel ja tee kaitsevööndi paikneva tehnovõrgu paigalduskõrgused ja -sügavused ning maapinna kõrgus moodistuspunkti.
4. Korrastatud teemaa tuleb Transpordiametile üle anda ning lõpetada liiklusvälise tegevuse luba nr 7.1-3/24/7367-2. Korrastatud teemaa akt lisada EHRi kasutusloa menetluse juurde.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee